

電気ケーブルの切断盗難被害が発生しました

樋越町の農業集落排水処理施設（樋越地区集落排水処理施設）において、電気ケーブルの切断盗難被害が発生しました。

- 1 発生場所 樋越町775番
- 2 被害状況 低圧動力ケーブル 外形17mm 25m 3本 切断盗難
アース線 60sq 25m 1本 切断盗難
- 3 被害金額 復旧工事概算費用 1,300,000円
- 4 経 過 ・10月4日 00:17頃に停電発生
 ・同日 維持管理会社、保安管理業者現地確認したのち 下水道整備課へ報告
 ・同日 下水道整備課現地確認
 ・同日 前橋東警察署へ連絡
- 5 対 応 本日中に復旧予定

本件に関するお問い合わせ先

下水道整備課 集落排水係

電 話 外線 / 027-898-3039