

前橋市庁舎等空調設備等保守点検業務 質問回答書

No.	ご質問	回答（会社敬称略）
1	空調設備の中央監視装置はありますか、ある場合は中央監視装置のメーカー機種を教えてください（アズビル製、ジョンソン製など）	空調設備の中央監視装置はあります。 市庁舎：アズビル株式会社 savic-netEV model30 議会庁舎：アズビル株式会社 savic-G5
2	ローカル機器のメーカーは分かりますか（アズビル製、ジョンソン製など）	市庁舎、議会庁舎どちらもアズビル株式会社製です。
3	保守対象機器表はありますか	作成していません。
4	空調制御装置の（電気式）と（エア式）の制御方法を教えてください	電気式：AC-1・AC-3・AC-5・AC-7・AC-8・AC-9系統 エア式：AC-2・AC-4・AC-6系統