

令和4年度報告分 設置者による測定結果の報告 一覧(水質基準対象施設)

| 工場・事業場の名称  | 代表特定施設                | 報告日       | 排水        |                                 |      |                                  |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------|----------------------------------|
|            |                       |           | 採取年月日     | 測定結果<br>( $\mu\text{g-TEQ/L}$ ) | 適用基準 | 排水量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) |
| 前橋市六供清掃工場  | 15.廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施 | 令和5年3月16日 | 令和4年5月26日 | 0.00046                         | 10   | 86                               |
| 株新進 総社工場   | 15.廃棄物焼却炉から発生するガスの処理施 | 令和4年12月8日 | 令和4年9月13日 | 0.000063                        | 10   | 2,000                            |
| 前橋水質浄化センター | 18.下水道終末処理施           | 令和4年8月24日 | 令和4年6月1日  | 0.00063                         | 10   | 61,091                           |