

使用開始直前の保守点検票

点検年月日	年 月 日	保守点検者名				
実施時刻	時 分 ~ 時 分	立 会 人	浄化槽管理者			
			浄化槽工事業者名			
浄化槽設置場所						
浄化槽の種類	単独 合併	方式	人槽 能力	/日		
点 検 項 目			状 態	措 置		
1 使用に 関する 準則の 遵守の 状況	ア し尿のみを処理する浄化槽にあっては 雑排水が流入しない構造であること。		良・不良			
	イ し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水そ 他の特殊な排水を除く。)を処理する 浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その 他の特殊な排水が流入しない構造である こと。		良・不良			
	ウ 電気設備を有する浄化槽にあっては、 電源を確保できること。		良・不良			
	エ 浄化槽の上部にはその機能に支障を及 ぼすおそれのある構造物を設けないこと		良・不良			
	オ 浄化槽の上部には、その機能に支障を 及ぼすおそれのある重荷をかけないこと カ 通気装置の開口部を塞がないこと。		良・不良 良・不良 誤接続 破損			
2	流入管きよと槽の接続及び放流管きよ槽の 接続状況		良・不良 勾配、その他			
3	槽の水平の保持状況		良・不良 沈下、浮上、その他			
4	流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ 方の状況		良・不良 異物の付着、堆 積、目詰り、勾配不良、その他			
5	単位装置及び付属機類の設置の位置の状況		良・不良			
6	単位装置及び付属機類の機能の状況		良・不良			
7	浄化槽の漏水又は破損		有・無			
8 使化の 用槽 前の状 の周 浄辺況	悪 臭	有・無	し尿臭・腐敗臭・どぶ臭・薬品臭・その他			
			程 度	強 弱	周囲から の苦情	有・無
	騒 音	有・無	程 度	強 弱	周囲から の苦情	有・無
			程 度	強 弱	周囲から の苦情	有・無
振 動	有・無	程 度	強 弱	周囲から の苦情	有・無	
9	所見及び 特記事項					