平成２６年度　ごみ焼却処理施設維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	亀泉清掃工場
施設の炉数	1
施設所在地	前橋市亀泉町265番地
規模t/日	25t/日
各炉の能力t/日	1号炉25t/日

亀泉清掃工場			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却炉番号			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
処分した一般廃棄物の種類			可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ		可燃ごみ
ごみ投入量(炉への投入量)		t	432.45	319.92	446.99	492.86	448.07	409.51	411.24	474.03	222.29	300.20		173.77
燃焼室ガス温度(℃)		℃	875 ～ 941	870 ～ 940	872 ～ 952	854 ～ 913	823 ～ 908	803 ～ 899	850 ～ 912	815 ～ 920	860 ～ 923	874 ～ 948		881 ～ 933
集塵機入口温度(℃)		℃	185 ～ 194	187 ～ 193	187 ～ 194	187 ～ 194	188 ～ 192	187 ～ 192	187 ～ 191	184 ～ 194	189 ～ 191	187 ～ 192	整備工事中	187 ～ 191
排ガス中のCO濃度(ppm:酸素濃度12%換算値)		ppm	0 ～ 0	0 ～ 0	0 ～ 0	0 ～ 16	0 ～ 3	0 ～ 8	0 ～ 10	0 ～ 16	0 ～ 3	0 ～ 4		0 ～ 27
排ガス	測定年月日			H26.5.22					H26.10.16					
	SOx	ppm		<2					4					
	ばいじん	g/m3N		<0.002					<0.002					
	HCl	mg/m3N		7					6					
	NOx	ppm		97					110					
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ng-TEQ/m3N		0.0045										