平成２７年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日		年月日	H27.4.10	H27.5.8	H27.6.5	H27.7.10	H27.8.14	H27.9.11	H27.10.9	H27.11.2	H27.12.11	H28.1.15	H28.2.12	H28.3.10
	pH	5.8-8.6		8.2	7.9	8.1	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	8.0	8.2
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	2	1	2	<1
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120	mg/l	5.0	7.0	6.1	7.2	7.8	7.9	8.6	6.8	6.7	6.1	6.1	5.9
周辺地下水	測定年月日		年月日	H27.4.10	H27.5.8	H27.6.5	H27.7.10	H27.8.14	H27.9.11	H27.10.9	H27.11.2	H27.12.11	H28.1.15	H28.2.12	H28.3.10
	地点	電気伝導率	mS/m	30.3	30.6	25.1	23.2	23.3	32.2	32.1	31.7	31.2	32.1	30.6	30.7
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	11	11	10	8	8	11	12	12	11	11	15	12
擁壁点検	点検日														
	点検結果														
遮水工点検	点検日			H27.4.15	H27.5.14	H27.6.15	H27.7.14	H27.8.13	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.16	H27.12.14	H28.1.15	H28.2.15	H28.3.15
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日			H27.4.20	H27.5.21	H27.6.19	H27.7.22	H27.8.20	H27.9.24	H27.10.20	H27.11.20	H27.12.22	H28.1.20	H28.2.19	H28.3.22
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし