平成２９年度　ごみ焼却処理施設維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	大胡クリーンセンター
施設の炉数	2
施設所在地	前橋市堀越町610番地
規模t/日	108t/日
各炉の能力t/日	1号炉54t/日　2号炉54t/日

大胡クリーンセンター			４月		５月		６月		７月		８月		９月	
焼却炉番号			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
処分した一般廃棄物の種類			可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ	
ごみ投入量(炉への投入量)		t	496.58	346.31	560.79	477.63	634.23	137.46	476.56	529.48	598.19	533.56	430.32	391.78
燃焼室ガス温度(℃)		℃	892 ～ 948	868 ～ 931	896 ～ 942	892 ～ 953	896 ～ 965	904 ～ 922	885 ～ 915	890 ～ 911	897 ～ 914	887 ～ 914	900 ～ 931	885 ～ 925
集塵機入口温度(℃)		℃	185 ～ 199	181 ～ 195	185 ～ 198	193 ～ 200	191 ～ 198	187 ～ 198	187 ～ 198	184 ～ 196	180 ～ 198	180 ～ 194	190 ～ 200	189 ～ 200
排ガス中のCO濃度(ppm:酸素濃度12%換算値)		ppm	0 ～ 2	0 ～ 20	1 ～ 3	0 ～ 1	0 ～ 6	1 ～ 2	0 ～ 6	1 ～ 3	0 ～ 3	0 ～ 1	0 ～ 3	0 ～ 1
排ガス	測定年月日		―	―	H29.5.24	H29.5.31	―	―	H29.7.18	H29.7.12	―	―	H29.9.20	H29.9.27
	SOx	ppm	―	―	<2	<2	―	―	3	<2	―	―	3	<2
	ばいじん	g/m3N	―	―	<0.002	<0.002	―	―	<0.002	<0.002	―	―	<0.002	<0.002
	HCl	mg/m3N	―	―	17	6	―	―	6	<5	―	―	10	6
	NOx	ppm	―	―	39	65	―	―	67	64	―	―	56	66
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ng-TEQ/m3N	―	―	0.018	0.12	―	―	―	―	―	―	―	―

平成２９年度　ごみ焼却処理施設維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	大胡クリーンセンター
施設の炉数	2
施設所在地	前橋市堀越町610番地
規模t/日	108t/日
各炉の能力t/日	1号炉54t/日　2号炉54t/日

大胡クリーンセンター			10月		11月		12月		１月		２月		３月	
焼却炉番号			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
処分した一般廃棄物の種類			可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ		可燃ごみ			
ごみ投入量(炉への投入量)		t	356.77	192.28	556.00	367.06	297.88	417.05	499.99	247.20	398.67	266.66		
燃焼室ガス温度(℃)		℃	882 ～ 911	880 ～ 905	886 ～ 917	873 ～ 908	873 ～ 897	898 ～ 942	845 ～ 944	814 ～ 920	880 ～ 909	893 ～ 933		
集塵機入口温度(℃)		℃	186 ～ 195	187 ～ 194	188 ～ 197	182 ～ 195	187 ～ 195	185 ～ 196	186 ～ 200	186 ～ 190	191 ～ 196	184 ～ 191		
排ガス中のCO濃度(ppm:酸素濃度12%換算値)		ppm	0 ～ 1	0 ～ 0	0 ～ 2	0 ～ 0	0 ～ 1	0 ～ 1	0 ～ 7	0 ～ 18	0 ～ 24	0 ～ 1		
排ガス	測定年月日		―	―	H29.11.22	H29.11.29	―	―	H30.1.24	―	―	H30.2.7		
	SOx	ppm	―	―	4	4	―	―	<2	―	―	6		
	ばいじん	g/m3N	―	―	<0.001	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002		
	HCl	mg/m3N	―	―	14	19	―	―	11	―	―	32		
	NOx	ppm	―	―	50	68	―	―	56	―	―	78		
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ng-TEQ/m3N	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		