平成２９年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		前橋市最終処分場
施設所在地		前橋市荻窪町553番地3
計画埋立期間	開始年月日	平成16年3月
	終了年月日	平成30年12月
埋立地の面積		46,700m^2
計画埋立容量		383,000m^3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	137.15	149.30	137.87	125.79	127.18	148.51	151.00	129.18	188.15	95.11	100.74	
	焼却灰		t	569.99	279.50	499.68	430.62	208.00	613.87	285.69	187.75	332.50	273.78	181.75	
	飛灰		t	198.68	113.58	172.80	157.51	86.80	208.08	139.26	67.82	120.06	127.82	62.74	
	汚泥		t	0.00	0.57	9.21	3.75	2.34	6.10	14.76	13.83	10.48	9.21	6.41	
	その他		t	6.28	9.23	8.44	6.59	12.13	10.08	7.96	13.38	12.68	10.43	8.85	
	計		t	912.10	556.65	831.48	727.25	436.45	986.64	598.67	411.96	663.87	516.35	360.49	
放流水質等	採取年月日		年月日	－	－	H29.6.30	H29.7.31	H29.8.24	H29.9.15	H29.10.5	H29.11.9	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	
	pH	5.8-8.6		－	－	7.8	7.5	7.7	7.5	7.8	7.7	7.1	7.1	7.2	
	BOD	25	mg/l	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	COD	25	mg/l	－	－	2	3	2	2	2	6	3	2	3	
	SS	50	mg/l	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	T-N	120	mg/l	－	－	1.5	1.5	1.8	1.7	5.7	7.0	6.3	7.6	8.5	
周辺地下水	測定年月日		年月日	H29.4.6	H29.5.11	H29.6.8	H29.7.6	H29.8.3	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	27.2	29.2	31.8	29.8	24.2	18.8	20.5	18.5	17.8	23.6	27.7	
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	10	11	8	11	8	4	4	5	3	5	6	
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	27.0	27.3	27.6	27.7	21.6	19.8	22.3	17.3	22.5	24.6	27.2	
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	8	7	21	7	7	6	7	7	7	7	8	
	地点(3)	電気伝導率	mS/m	36.9	40.4	41.8	41.7	41.7	20.6	20.4	19.4	20.4	21.0	26.9	
	上流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	18	20	16	20	22	10	9	15	10	10	13	
擁壁点検	点検日			H29.4.13	H29.5.22	H29.6.7	H29.7.19	H29.8.21	H29.9.14	H29.10.23	H29.11.7	H29.12.5	H30.1.17	H30.2.15	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
遮水工点検	点検日			H29.4.6	H29.5.11	H29.6.8	H29.7.6	H29.8.3	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
浸出液処理設備点検	点検日			H29.4.14	H29.5.15	H29.6.15	H29.7.18	H29.8.15	H29.9.15	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.15	H30.1.15	H30.2.15	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	