平成２９年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日		年月日	H29.4.13	H29.5.10	H29.6.8	H29.7.5	H29.8.9	H29.9.14	H29.10.12	H29.11.29	H29.12.13	H30.1.10	H30.2.8	
	pH	5.8-8.6		8.1	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.4	7.6	8.0	7.5	8.1	
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	COD	25	mg/l	3	3	3	1	2	2	1	3	2	2	2	
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	T-N	120	mg/l	4	4	5	7	7	7	6	6	5	5	5	
周辺地下水	測定年月日		年月日	H29.4.13	H29.5.11	H29.6.8	H29.7.6	H29.8.3	H29.9.7	H29.10.5	H29.11.2	H29.12.7	H30.1.11	H30.2.1	
	地点	電気伝導率	mS/m	30.2	30.9	22.7	23.0	21.7	26.9	29.4	30.9	32.0	31.1	25.1	
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	11	11	9	9	8	9	10	10	11	11	5	
擁壁点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遮水工点検	点検日			H29.4.14	H29.5.15	H29.6.16	H29.7.14	H29.8.16	H29.9.15	H29.10.16	H29.11.15	H29.12.15	H30.1.15	H30.2.16	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
浸出液処理設備点検	点検日			H29.4.24	H29.5.23	H29.6.26	H29.7.27	H29.8.25	H29.9.25	H29.10.26	H29.11.27	H29.12.25	H30.1.25	H30.2.26	
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	