# 平成３０年度　ごみ焼却処理施設維持管理状況

| | |
|---|---|
| 設置主体名 | 前橋市 |
| 施設名 | 亀泉清掃工場 |
| 施設の炉数 | 1 |
| 施設所在地 | 前橋市亀泉町265番地 |
| 規模t/日 | 25t/日 |
| 各炉の能力t/日 | 1号炉25t/日 |

| 亀泉清掃工場 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却炉番号 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 処分した一般廃棄物の種類 | | | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃ごみ |
| ごみ投入量(炉への投入量) | | t | 471.96 | 446.83 | 471.96 | 447.10 | 289.82 | 243.85 | 518.80 | 518.39 | 335.44 | 337.19 | 427.07 | 321.02 |
| 燃焼室ガス温度(℃) | | ℃ | 885<br>～<br>977 | 881<br>～<br>983 | 873<br>～<br>977 | 877<br>～<br>1006 | 878<br>～<br>896 | 884<br>～<br>984 | 900<br>～<br>1012 | 894<br>～<br>1007 | 878<br>～<br>1006 | 861<br>～<br>1220 | 876<br>～<br>990 | 882<br>～<br>975 |
| 集塵機入口温度(℃) | | ℃ | 187<br>～<br>191 | 187<br>～<br>191 | 187<br>～<br>190 | 189<br>～<br>192 | 187<br>～<br>191 | 188<br>～<br>191 | 188<br>～<br>191 | 188<br>～<br>191 | 185<br>～<br>191 | 186<br>～<br>191 | 186<br>～<br>192 | 188<br>～<br>191 |
| 排ガス中のCO濃度(ppm:酸素濃度12%換算値) | | ppm | 0<br>～<br>1 | 0<br>～<br>0 | 0<br>～<br>1 | 0<br>～<br>0 | 0<br>～<br>8 | 0<br>～<br>3 | 0<br>～<br>4 | 0<br>～<br>24 | 1<br>～<br>6 | 1<br>～<br>4 | 0<br>～<br>7 | 1<br>～<br>4 |
| 排ガス | 測定年月日 | | － | H30.5.29 | － | H30.7.3 | － | H30.9.4 | － | H30.11.20 | － | H31.1.22 | － | H31.3.5 |
| | SOx | ppm | － | 9 | － | <2 | － | 5 | － | 8 | － | 2 | － | 5 |
| | ばいじん | g/m3N | － | <0.002 | － | <0.002 | － | <0.002 | － | <0.002 | － | <0.002 | － | <0.002 |
| | HCl | mg/m3N | － | 7 | － | 10 | － | 7 | － | 30 | － | 22 | － | 66 |
| | NOx | ppm | － | 94 | － | 110 | － | 110 | － | 140 | － | 58 | － | 110 |
| | ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 | ng-TEQ/m3N | － | 0.025 | － | － | － | - | － | - | － | － | － | － |