平成３０年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日		年月日	H30.4.26	H30.5.24	H30.6.20	H30.7.26	H30.8.29	H30.9.26	H30.10.24	H30.11.28	H30.12.13	H31.1.30	H31.2.27	H31.3.6
	pH	5.8-8.6		7.9	7.7	7.2	7.8	7.6	7.7	7.6	7.9	8.4	7.7	7.7	7.6
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120	mg/l	4	5	7	8	6	6	7	5	5	4	3	3
周辺地下水	測定年月日		年月日	H30.4.5	H30.5.10	H30.6.7	H30.7.5	H30.8.2	H30.9.6	H30.10.4	H30.11.1	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.7	H31.3.7
	地点	電気伝導率	mS/m	30	29	25	22	22	26	29	30	30	30	31	30
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	11	11	9	9	8	9	10	10	11	11	11	11
擁壁点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工点検	点検日			H30.4.16	H30.5.15	H30.6.15	H30.7.17	H30.8.15	H30.9.14	H30.10.15	H30.11.16	H30.12.14	H31.1.15	H31.2.15	H31.3.16
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日			H30.4.24	H30.5.23	H30.6.25	H30.7.25	H30.8.24	H30.9.25	H30.10.24	H30.11.26	H30.12.25	H31.12.25	H31.2.25	H31.3.25
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし