令和元年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		富士見最終処分場
施設所在地		前橋市富士見町 石井1873番地2
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020　m2
計画埋立容量		59,080　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	6.77	7.14	5.33	4.81	5.98	5.52	5.72	6.85	8.36	5.84	5.02	5.59
	焼却灰		t	204.09	346.31	224.41	199.99	136.57	130.92	69.36	74.98	71.06	82.59	80.45	83.66
	飛灰		t	37.22	29.47	32.18	30.34	25.01	23.13	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	汚泥		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計		t	248.08	382.92	261.92	235.14	167.56	159.57	90.69	81.83	79.42	88.43	85.47	89.25
放流水質等	測定年月日		年月日	H31.4.17	R1.5.10	R1.6.7	R1.7.11	R1.8.13	R1.9.5	R1.10.11	R1.11.14	R1.12.12	R2.1.15	R2.2.13	R2.3.6
	pH	5.8-8.6		7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7
	BOD	25	mg/l	<1	3	<1	<1	<1	1	1	2	<1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l	6	6	6	9	10	11	11	11	11	11	11	10
	SS	50	mg/l	3	<1	<1	9	10	<1	8	9	7	<1	<1	4
	T-N	120	mg/l	12	14	12	10	10	15	14	15	15	12	12	14.0
周辺地下水	測定年月日		年月日	H31.4.17	R1.5.10	R1.6.7	R1.7.11	R1.8.13	R1.9.5	R1.10.11	R1.11.14	R1.12.12	R2.1.15	R2.2.13	R2.3.6
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	18	19	20	20	27	27	22	29	23	20	19	18
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	7	8	9	11	35	31	14	22	5	9	6	6
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	17	17	18	17	18	19	18	19	19	20	18	17
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4	5	6	19	4	4	4	4	4	4	3	4
擁壁点検	点検日			－	－	R1.6.22	－	－	R1.9.27	R1.10.13	－	R1.12.17	－	－	R2.3.17
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	－	－	異常なし
遮水工点検	点検日			H31.4.22	R1.5.28	R1.6.22	R1.7.24	R1.8.21	R1.9.20	R1.10.13	R1.11.19	R1.12.17	R2.1.21	R2.2.17	R2.3.17
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	R1.6.17	－	－	R1.9.27	R1.10.13	－	R1.12.18	－	－	R2.3.25
	点検結果			－	－	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	－	－	異常なし
浸出液処理設備点検	点検日			H31.4.17	R1.5.24	R1.6.25	R1.7.24	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.24	R1.11.19	R1.12.17	R2.1.21	R2.2.17	R2.3.17
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－