令和元年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日		年月日	H31.4.17	R1.5.15	R1.6.6	R1.7.3	R1.8.22	R1.9.26	R1.10.24	R1.11.13	R1.12.12	R2.1.15	R2.2.26	R2.3.11
	pH	5.8-8.6		7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6	8.0	8.0	6.5	8.0	8.0
	BOD	25	mg/l	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l	2	2	2	3	<1	2	2	2	2	2	2	2
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120	mg/l	4	4	5	5	6	6	5	5	5	4	3	4
周辺地下水	測定年月日		年月日	H31.4.4	R1.5.9	R1.6.6	R1.7.11	R1.8.1	R1.9.12	R1.10.3	R1.11.15	R1.12.12	R2.1.9	R2.2.6	R2.3.5
	地点	電気伝導率	mS/m	30	29	22	21	29	21	29	31	30	30	30	30
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	11	11	9	8	10	8	10	11	11	11	11	11
擁壁点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工点検	点検日			H31.4.16	R1.5.17	R1.6.17	R1.7.16	R1.8.15	R1.9.13	R1.10.15	R1.11.15	R1.12.16	R2.1.15	R2.2.14	R2.3.16
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日			H31.4.24	R1.5.24	R1.6.25	R1.7.25	R1.8.26	R1.9.25	R1.10.25	R1.11.26	R1.12.26	R2.1.27	R2.2.25	R2.3.25
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし