

令和2年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市	
施設名	堀越埋立地	
施設所在地	前橋市堀越町1662番地	
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積	17,414 m ²	
計画埋立容量	91,288 m ³	

埋立終了

項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水質等	測定年月日	年月日	R2.4.23	R2.5.28	R2.6.4	R2.7.15	R2.8.20	R2.9.18	R2.10.21	R2.11.19	R2.12.16	R3.1.27	R3.2.25	R3.3.10
	pH	5.8-8.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9
	BOD	25 mg/l	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	25 mg/l	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
	SS	50 mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
周辺地下水	T-N	120 mg/l	5	6	7.5	6	7	6	7	5	5	4	4	2
	測定年月日	年月日	R2.4.2	R2.5.7	R2.6.4	R2.7.16	R2.8.6	R2.9.3	R2.10.1	R2.11.12	R2.12.3	R3.1.13	R3.2.4	R3.3.11
	地点	電気伝導率 mS/m	28	29	23	21	27	21	29	31	21	31	29	29
擁壁点検	下流	塩化物イオン mg/l	11	11	10	7	9	7	9	11	11	11	11	11
	点検日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工点検	点検結果		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	点検日		R2.4.2	R2.5.7	R2.6.4	R2.7.16	R2.8.6	R2.9.3	R2.10.1	R2.11.12	R2.12.3	R3.1.13	R2.2.14	R3.3.11
調整池点検	点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	点検日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出液処理設備点検	点検結果		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	点検日		R2.4.22	R2.5.27	R2.6.24	R2.7.22	R2.8.26	R2.9.23	R2.10.28	R2.11.25	R2.12.23	R3.1.27	R3.2.24	R3.3.24