# 令和３年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

| | | |
|---|---|---|
| 設置主体名 | | 前橋市 |
| 施設名 | | 堀越埋立地 |
| 施設所在地 | | 前橋市堀越町1662番地 |
| 計画埋立期間 | 開始年月日 | 昭和54年4月 |
| | 終了年月日 | 平成7年6月 |
| 埋立地の面積 | | 17,414　m2 |
| 計画埋立容量 | | 91,288　m3 |

埋立終了

| 項　目 | | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水質等 | 測定年月日 | | 年月日 | R3.4.14 | R3.5.20 | R3.6.9 | R3.7.14 | R3.8.18 | R3.9.29 | R3.10.27 | R3.11.17 | R3.12.22 | R4.1.19 | R4.2.24 | R4.3.17 |
| | pH | 5.8-8.6 | | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.8 |
| | BOD | 25 | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | COD | 25 | mg/l | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | SS | 50 | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | T-N | 120 | mg/l | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 周辺地下水 | 測定年月日 | | 年月日 | R3.4.8 | R3.5.20 | R3.6.3 | R3.7.1 | R3.8.5 | R3.9.2 | R3.10.7 | R3.11.5 | R3.12.2 | R4.1.6 | R4.2.3 | R4.3.3 |
| | 地点 | 電気伝導率 | mS/m | 29 | 29 | 22 | 19 | 24 | 23 | 31 | 31 | 29 | 26 | 31 | 31 |
| | 下流 | 塩化物ｲｵﾝ | mg/l | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 擁壁点検 | 点検日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 点検結果 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遮水工点検 | 点検日 | | | R3.4.8 | R3.5.20 | R3.6.3 | R3.7.1 | R3.8.5 | R3.9.2 | R3.10.7 | R3.11.5 | R3.12.2 | R4.1.6 | R4.2.3 | R4.3.3 |
| | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池点検 | 点検日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 点検結果 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 浸出液処理設備点検 | 点検日 | | | R3.4.28 | R3.5.26 | R3.6.23 | R3.7.28 | R3.8.25 | R3.9.22 | R3.10.27 | R3.11.24 | R3.12.22 | R4.1.26 | R4.2.22 | R4.3.23 |
| | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |