令和４年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月　埋立終了
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日		年月日	R4.4.27	R4.5.19	R4.6.22	R4.7.27	R4.8.10	R4.9.21	R4.10.26	R4.11.24	R4.12.7	R5.1.25	R5.2.16	R5.3.22
	pH	5.8-8.6		8.0	8.0	7.8	6.9	6.8	7.9	7.9	7.7	7.8	8.1	8.0	7.7
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	COD	25	mg/l	2	3	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120	mg/l	4.0	5.5	8.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
周辺地下水	測定年月日		年月日	R4.4.7	R4.5.19	R4.6.2	R4.7.7	R4.8.4	R4.9.1	R4.10.6	R4.11.17	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.2	R5.3.2
	地点	電気伝導率	mS/m	29	29	23	23	24	22	28	29	29	29	29	29
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9	9	8	7	7	7	9	9	9	9	9	9
擁壁点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工点検	点検日			R4.4.27	R4.5.19	R4.6.22	R4.7.27	R4.8.10	R4.9.21	R4.10.26	R4.11.24	R4.12.7	R5.1.25	R5.2.16	R5.3.22
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日			R4.4.27	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.27	R4.8.31	R4.9.28	R4.10.26	R4.11.24	R4.12.28	R5.1.25	R5.2.22	R5.3.22
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし