令和５年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目					４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日			年月日	R5.4.19	R5.5.24	R5.6.14	R5.7.19	R5.8.17	R5.9.20	R5.10.12	R5.11.15	R5.12.20	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.13
	pH	5.8-8.6			7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0
	BOD	25	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	COD	25	mg/l		2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	SS	50	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120	mg/l		4	4	4	6	5	4	5	5	4	4	3	3
周辺地下水	測定年月日			年月日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.2	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.7
	地点	電気伝導率		mS/m	28	28	23	24	22	22	28	29	30	30	29	28
	下流	塩化物ｲｵﾝ		mg/l	9	9	8	8	7	8	9	9	9	9	9	9
擁壁点検	点検日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工点検	点検日				R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.2	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.7
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検	点検日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	点検結果				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理設備点検	点検日				R5.4.26	R5.5.24	R5.6.28	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.27	R5.10.25	R5.11.29	R5.12.27	R6.1.31	R6.2.28	R6.3.27
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし