令和６年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		堀越埋立地
施設所在地		前橋市堀越町1662番地
計画埋立期間	開始年月日	昭和54年4月
	終了年月日	平成7年6月
埋立地の面積		17,414　m2
計画埋立容量		91,288　m3

埋立終了

項　目					４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水質等	測定年月日			年月日	R6.4.11	R6.5.9	R6.6.20	R6.7.18	R6.8.22	R6.9.19	R6.10.30	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.22	R7.2.20	
	pH	5.8-8.6			7.9	8.1	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	
	BOD	25	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	COD	25	mg/l		2	3	2	1	1	2	2	2	3	2	2	
	SS	50	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	T-N	120	mg/l		4.0	5.7	4.0	5.0	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3	
周辺地下水	測定年月日			年月日	R6.4.4	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	
	地点	電気伝導率	mS/m		27	27	23	22	23	26	29	27	30	30	29	
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l		9	9	8	8	7	8	9	9	9	9	8	
擁壁点検	点検日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	点検結果				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遮水工点検	点検日				R6.4.4	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	R7.2.6	
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
調整池点検	点検日				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	点検結果				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
浸出液処理設備点検	点検日				R6.4.24	R6.5.29	R6.6.26	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.23	R6.11.27	R6.12.25	R7.1.22	R7.2.26	
	点検結果				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	