# 令和６年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

| | | |
|---|---|---|
| 設置主体名 | | 前橋市 |
| 施設名 | | 荻窪最終処分場 |
| 施設所在地 | | 前橋市荻窪町671番地 |
| 計画埋立期間 | 開始年月日 | 昭和60年3月 |
| | 終了年月日 | 平成20年3月 |
| 埋立地の面積 | | 50,000 m2 |
| 計画埋立容量 | | 544,000 m3 |

埋立終了

| 項　目 | | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水質等 | 測定年月日 | | 年月日 | R6.4.11 | R6.5.9 | R6.6.20 | R6.7.18 | R6.8.22 | R6.9.19 | R6.10.30 | R6.11.20 | R6.12.18 | R7.1.22 | R7.2.20 | R7.3.12 |
| | pH | 5.8-8.6 | | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 |
| | BOD | 25 | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 |
| | COD | 25 | mg/l | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 17 | 1 | 2 | <1 | 2 | 3 |
| | SS | 50 | mg/l | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| | T-N | 120 | mg/l | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 |
| 周辺地下水 | 測定年月日 | | 年月日 | R6.4.4 | R6.5.9 | R6.6.6 | R6.7.4 | R6.8.1 | R6.9.5 | R6.10.3 | R6.11.7 | R6.12.5 | R7.1.9 | R7.2.6 | R7.3.6 |
| | 地点(1) | 電気伝導率 | mS/m | 72 | 77 | 73 | 100 | 72 | 73 | 85 | 72 | 68 | 56 | 57 | 57 |
| | 下流 | 塩化物ｲｵﾝ | mg/l | 85 | 100 | 86 | 160 | 84 | 100 | 120 | 93 | 75 | 45 | 45 | 48 |
| 擁壁点検 | 点検日 | | | R6.4.12 | R6.5.17 | R6.6.20 | R6.7.24 | R6.8.27 | R6.9.20 | R6.10.25 | R6.11.25 | R6.12.26 | R7.1.24 | R7.2.21 | R7.3.21 |
| | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水工点検 | 点検日 | | | R6.4.12 | R6.5.17 | R6.6.20 | R6.7.24 | R6.8.27 | R6.9.20 | R6.10.25 | R6.11.25 | R6.12.26 | R7.1.24 | R7.2.21 | R7.3.21 |
| | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池点検 | 点検日 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 点検結果 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 浸出液処理設備点検 | 点検日 | | | R6.4.12 | R6.5.17 | R6.6.20 | R6.7.24 | R6.8.27 | R6.9.20 | R6.10.25 | R6.11.25 | R6.12.26 | R7.1.24 | R7.2.21 | R7.3.21 |
| | 点検結果 | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |