令和７年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		前橋市
施設名		前橋市最終処分場
施設所在地		前橋市荻窪町553番地3
計画埋立期間	開始年月日	平成16年3月
	終了年月日	令和13年7月
埋立地の面積		46,700m^2
計画埋立容量		383,000m^3

項　目				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ		t	123.93	140.12	116.30									
	焼却灰		t	427.93	477.15	180.22									
	飛灰		t	303.83	284.36	246.90									
	汚泥		t	13.13	13.06	13.89									
	その他		t	3.42	2.97	3.09									
	計		t	872.28	917.66	560.40									
放流水質等	採取年月日		年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5									
	pH	5.8-8.6		7.0	6.9	7.2									
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1									
	COD	25	mg/l	4	5	4									
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1									
	T-N	120	mg/l	3.1	5.0	3.1									
周辺地下水	測定年月日		年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5									
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	36	39	36									
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	7	8	7									
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	26	24	23									
	下流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	6	4	5									
	地点(3)	電気伝導率	mS/m	30	31	32									
	上流	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	12	13	14									
擁壁点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25									
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし									
遮水工点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25									
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし									
調整池点検	点検日			－	－	－									
	点検結果			－	－	－									
浸出液処理設備点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25									
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし									
残余容量（１回／年以上測定）	測定年月日（測量年月日）			－	－	－									
	残余容量（測量実施時点）		(m3)	－	－	－									