

令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市	
施設名	前橋市最終処分場	
施設所在地	前橋市荻窪町553番地3	
計画埋立期間	開始年月日	平成16年3月
	終了年月日	令和13年7月
埋立地の面積	46,700m ²	
計画埋立容量	383,000m ³	

項 目				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
埋め立てた 一般廃棄物の 種類及び数量	不燃ごみ		t	123.93	140.12	116.30	97.97								
	焼却灰		t	427.93	477.15	180.22	245.79								
	飛灰		t	303.83	284.36	246.90	246.73								
	汚泥		t	13.13	13.06	13.89	10.90								
	その他		t	3.42	2.97	3.09	3.15								
	計		t	872.28	917.66	560.40	604.54								
放流水質等	採取年月日		年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.6.5								
	pH	5.8-8.6		7.0	6.9	7.2	7.2								
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	<1								
	COD	25	mg/l	4	5	4	4								
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	<1								
	T-N	120	mg/l	3.1	5.0	3.1	3.1								
周辺地下水	測定年月日		年月日	R7.4.10	R7.5.8	R7.6.5	R7.6.5								
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	36	39	36	36								
	下流	塩化物イオン	mg/l	7	8	7	7								
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	26	24	23	23								
	下流	塩化物イオン	mg/l	6	4	5	5								
	地点(3)	電気伝導率	mS/m	30	31	32	32								
擁壁点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25	R7.7.29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
遮水工点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25	R7.7.29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
調整池点検	点検日			-	-	-	-								
	点検結果			-	-	-	-								
浸出液処理設備 点検	点検日			R7.4.24	R7.5.27	R7.6.25	R7.7.29								
	点検結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
残余容量(1回 ／年以上測定)	測定年月日(測定年月日)			-	-	-	-								
	残余容量(測定実施時点)	(m3)		-	-	-	-								