

令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名	前橋市	
施設名	富士見最終処分場	
施設所在地	前橋市富士見町 石井1873番地2	
計画埋立期間	開始年月日	平成9年4月
	終了年月日	平成39年3月
埋立地の面積		8,020 m ²
計画埋立容量		59,080 m ³

項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量	不燃ごみ	t	5.95	5.85	5.57	5.21	5.03	5.56	5.58					
	焼却灰	t	161.18	156.80	159.22	165.33	154.48	147.45	171.29					
	飛灰	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	汚泥	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	その他	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	計	t	167.13	162.65	164.79	170.54	159.51	153.01	176.87					
放流水質等	測定年月日	年月日	R7.4.17	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.9					
	pH	5.8-8.6		7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9					
	BOD	25	mg/l	<1	<1	<1	<1	1	2					
	COD	25	mg/l	10	10	10	10	10	11					
	SS	50	mg/l	<1	<1	<1	7	<1	<1					
	T-N	120	mg/l	16	14	16	15	15	15					
周辺地下水	測定年月日	年月日	R7.4.17	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.9					
	地点(1)	電気伝導率	mS/m	21	20	21	21	20	21					
	下流	塩化物イオン	mg/l	9	8	8	8	7	7					
	地点(2)	電気伝導率	mS/m	21	20	23	22	22	20					
	下流	塩化物イオン	mg/l	6	7	7	7	7	7					
	点検日		-	-	R7.6.19	-	-	R7.9.17	-					
擁壁点検	点検結果		-	-	-	-	-	異常なし	-					
	点検日		R7.4.21	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.17	R7.8.14	R7.9.17	R7.10.20					
遮水工点検	点検結果		異常なし											
	点検日		-	-	R7.6.17	-	-	-	-					
調整池点検	点検結果		-	-	異常なし	-	-	-	-					
	点検日		R7.4.23	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.23	R7.8.25	R7.9.24	R7.10.22					
浸出液処理設備点検	点検結果		異常なし											
	測定年月日		-	-	-	-	-	-	-					
残余容量(1回 /年以上測定)	残余容量	(m ³)	-	-	-	-	-	-	-					