

令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

| | |
|--------|------------------------------|
| 設置主体名 | 前橋市 |
| 施設名 | 富士見最終処分場 |
| 施設所在地 | 前橋市富士見町 石井1873番地2 |
| 計画埋立期間 | 開始年月日 平成9年4月 終了年月日 令和9年3月 |
| 埋立地の面積 | 8,020 m ² |
| 計画埋立容量 | 59,080 m ³ |

| 項目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---------------------------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 埋め立てた 一般廃棄物の 種類及び数量 | 不燃ごみ | t | 5.95 | 5.85 | 5.57 | 5.21 | 5.03 | 5.56 | 5.58 | 6.09 | 6.96 | 5.16 | 3.97 | 4.65 |
| | 焼却灰 | t | 161.18 | 156.80 | 159.22 | 165.33 | 154.48 | 147.45 | 171.29 | 137.25 | 168.52 | 144.46 | 134.27 | 163.53 |
| | 飛灰 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 汚泥 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | その他 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 計 | t | 167.13 | 162.65 | 164.79 | 170.54 | 159.51 | 153.01 | 176.87 | 143.34 | 175.48 | 149.62 | 138.24 | 168.18 |
| 放流水質等 | 測定年月日 | 年月日 | R7.4.17 | R7.5.15 | R7.6.12 | R7.7.10 | R7.8.21 | R7.9.11 | R7.10.9 | R7.11.13 | R7.12.11 | R8.1.15 | R8.2.12 | R8.3.5 |
| | pH | 5.8-8.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| | BOD | 25 mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
| | COD | 25 mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| | SS | 50 mg/l | <1 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | T-N | 120 mg/l | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| 周辺地下水 | 測定年月日 | 年月日 | R7.4.17 | R7.5.15 | R7.6.12 | R7.7.10 | R7.8.21 | R7.9.11 | R7.10.9 | R7.11.13 | R7.12.11 | R8.1.15 | R8.2.12 | R8.3.5 |
| | 地点(1) | 電気伝導率 | mS/m | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| | 下流 | 塩化物イオン | mg/l | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| | 地点(2) | 電気伝導率 | mS/m | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 |
| | 下流 | 塩化物イオン | mg/l | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| 擁壁点検 | 点検日 | | - | - | R7.6.19 | - | - | R7.9.17 | - | - | R7.12.17 | R8.1.30 | - | R8.3.12 |
| | 点検結果 | | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし |
| 遮水工点検 | 点検日 | | R7.4.21 | R7.5.14 | R7.6.19 | R7.7.17 | R7.8.14 | R7.9.17 | R7.10.20 | R7.11.18 | R7.12.17 | R8.1.30 | R8.2.18 | R8.3.12 |
| | 点検結果 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池点検 | 点検日 | | - | - | R7.6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | R8.3.12 |
| | 点検結果 | | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし |
| 浸出液処理設備 点検 | 点検日 | | R7.4.23 | R7.5.21 | R7.6.25 | R7.7.23 | R7.8.25 | R7.9.24 | R7.10.22 | R7.11.25 | R7.12.15 | R8.1.26 | R8.2.20 | R8.3.24 |
| | 点検結果 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 残余容量(1回 /年以上測定) | 測定年月日 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R8.1.13 | - | - |
| | 残余容量 | (m ³) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,851 | - | - |