

令和8年度 ごみ焼却処理施設維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	六供清掃工場
施設の炉数	3
施設所在地	前橋市六供町三丁目1-14
規模t/日	405t/日
各炉の能力t/日	1. 2. 3号炉共通 135t/日

項 目		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			
焼却炉番号		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
処分した一般廃棄物の種類		可 燃 ご み			可 燃 ご み			可 燃 ご み			可 燃 ご み			可 燃 ご み			可 燃 ご み			
ごみ投入量（炉への投入量）	t	3,480.52	1,638.70	1,921.01	3,683.29	3,728.35	維持整備 工事中	2,104.11	3,126.08	1,493.52	維持整備 工事中		2,277.65	4,077.71	1,442.96	1,981.99	3,970.32			
燃焼室ガス温度（℃） （測定位置：燃焼室）	℃	963	941	948	957	974		974	1016	1011			1016	1006	985	989	989			
		918	902	922	924	901		925	916	963			947	952	947	933	967			
集塵機入口温度（℃） （測定位置：ろ過式集塵機入口）	℃	190	190	190	190	190		190	190	190			190	192	190	190	190			
		189	189	190	189	189		189	189	190			189	190	189	189	190			
排ガス中のCO濃度 （測定位置：煙道）	ppm	8.7	6.1	6.1	8.2	4.9		5.3	3.9	9.8			6.2	5.4	10.3	5.7	9.6			
		5.0	3.5	4.4	5.1	3.1		4.0	2.4	3.3			2.5	2.3	4.7	3.0	3.6			
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日		稼働中は毎日実施			稼働中は毎日実施			稼働中は毎日実施				稼働中は毎日実施			稼働中は毎日実施			稼働中は毎日実施		
排ガス （採取位置：煙道）	測定年月日（試料採取日）	R8.4.27	-	-	-	R8.5.11	維持整備 工事中	R8.6.16	-	-	維持整備 工事中	-	R8.7.7	-	R8.8.17	R8.8.18				
	測定結果の得られた年月日	R8.5.12	-	-	-	R8.5.19		R8.7.1	-	-		-	R8.7.15	-	R8.8.26	R8.8.27				
	硫酸化合物	ppm	23	-	-	-		23	19	-		-	-	14	-	20	24			
	ばいじん	g/m ³ N	<0.002	-	-	-		<0.002	<0.003	-		-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002			
	塩化水素	mg/m ³ N	2.3	-	-	-		5.9	15	-		-	-	12	-	3.5	6.9			
	窒素酸化物	ppm	27	-	-	-		26	27	-		-	-	19	-	23	25			
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.00030	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-			

令和 8 年度 ごみ焼却処理施設維持管理状況

設置主体名	前橋市
施設名	六供清掃工場
施設の炉数	3
施設所在地	前橋市六供町1536番地
規模t/日	405t/日
各炉の能力t/日	1, 2, 3号炉共通 135t/日

[illegible]

測定位置図

