

令和 8 年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 設置主体名  | 前橋市                  |
| 施設名    | 富士見最終処分場             |
| 施設所在地  | 前橋市富士見町<br>石井1873番地2 |
| 計画埋立期間 | 開始年月日 平成9年4月         |
|        | 終了年月日 令和9年3月         |
| 埋立地の面積 | 8,020 m2             |
| 計画埋立容量 | 59,080 m3            |

| 項 目                       |       |          | 4 月     | 5 月     | 6 月     | 7 月     | 8 月     | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|---------------------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 埋め立てた<br>一般廃棄物の<br>種類及び数量 | 不燃ごみ  | t        | 5.99    | 5.90    | 7.23    | 4.86    | 5.3     |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 焼却灰   | t        | 161.01  | 136.56  | 164.24  | 168.54  | 153.05  |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 飛灰    | t        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 汚泥    | t        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | その他   | t        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 計     | t        | 167.00  | 142.46  | 171.47  | 173.40  | 158.35  |     |       |       |       |     |     |     |
| 放流水質等                     | 測定年月日 | 年月日      | R8.4.9  | R8.5.21 | R8.6.11 | R8.7.9  | R8.8.24 |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | pH    | 5.8-8.6  | 7.8     | 7.8     | 7.9     | 8.1     | 7.9     |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | BOD   | 25 mg/l  | <1      | 2       | <1      | <1      | <1      |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | COD   | 25 mg/l  | 8       | 9       | 9       | 8       | 11      |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | SS    | 50 mg/l  | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | T-N   | 120 mg/l | 16      | 15      | 14      | 13      | 19      |     |       |       |       |     |     |     |
| 周辺地下水                     | 測定年月日 | 年月日      | R8.4.9  | R8.5.21 | R8.6.11 | R8.7.9  | R8.8.24 |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 地点(1) | 電気伝導率    | mS/m    | 21      | 21      | 21      | 22      |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 下流    | 塩化物イオン   | mg/l    | 9       | 7       | 9       | 9       | 12  |       |       |       |     |     |     |
|                           | 地点(2) | 電気伝導率    | mS/m    | 22      | 22      | 22      | 23      | 25  |       |       |       |     |     |     |
|                           | 下流    | 塩化物イオン   | mg/l    | 7       | 7       | 7       | 8       | 8   |       |       |       |     |     |     |
| 擁壁点検                      | 点検日   |          | -       | -       | R8.6.17 | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 点検結果  |          | -       | -       | 異常なし    | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |
| 遮水工点検                     | 点検日   |          | R8.4.24 | R8.5.19 | R8.6.22 | R8.7.27 | R8.8.14 |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 点検結果  |          | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |     |       |       |       |     |     |     |
| 調整池点検                     | 点検日   |          | -       | -       | R8.6.17 | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 点検結果  |          | -       | -       | 異常なし    | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |
| 浸出液処理設備<br>点検             | 点検日   |          | R8.4.27 | R8.5.15 | R8.6.15 | R8.7.22 | R8.8.26 |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 点検結果  |          | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |     |       |       |       |     |     |     |
| 残余容量(1回<br>／年以上測定)        | 測定年月日 |          | -       | -       | -       | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |
|                           | 残余容量  | (m3)     | -       | -       | -       | -       | -       |     |       |       |       |     |     |     |