

平成26年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日		採水地点	測定値 (ベクレル/ k g)	
水道水中の放射性物質に係る管理目標値 (新しい基準値)			放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
			10	
3月17日	11:25	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
3月10日	9:32	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:53	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:22	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:40	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:13	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月9日	9:40	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:08	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:24	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月5日	10:57	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
3月5日	8:50	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:50	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.6)
3月3日	12:10	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:49	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:25	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:42	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:12	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)

平成26年度 放射性物質測定結果

3月3日	10:30	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:09	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:13	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:48	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
2月23日	9:32	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
	10:00	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:04	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:30	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:00	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:28	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:10	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:44	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	10:30	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:55	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	11:07	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:08	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:35	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:07	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成26年度 放射性物質測定結果

2月17日	10:30	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:43	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月16日	10:05	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:46	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:35	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:00	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月5日	8:55	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:55	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.6)
1月8日	9:45	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:17	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:25	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:52	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
	9:39	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:11	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
1月7日	8:50	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:50	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)
1月6日	10:13	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:16	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
1月5日	10:32	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)

平成26年度 放射性物質測定結果

12月16日	9:40	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:34	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:15	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月15日	10:02	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:50	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:28	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:00	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:28	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月4日	13:38	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:50	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:14	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:58	高花台浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:21	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:58	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:23	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:22	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:53	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月3日	9:00	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.6)
	9:50	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月2日	9:50	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成26年度 放射性物質測定結果

12月1日	10:50	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11月19日	10:10	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月18日	9:28	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:50	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:59	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:28	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:05	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:30	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:00	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:22	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:55	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
9:35	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)	
11月11日	10:05	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:36	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:42	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:15	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:45	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月10日	10:26	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:53	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:39	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成26年度 放射性物質測定結果

11月10日	10:09	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月6日	8:50	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1.0)
	10:00	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:30	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
10月28日	10:30	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
10月14日	10:20	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:10	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
10月9日	8:55	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:30	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)
9月24日	10:35	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
9月17日	9:40	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:15	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:45	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月16日	10:16	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:10	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:38	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:46	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:21	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月11日	9:00	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.6)
	10:10	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成26年度 放射性物質測定結果

9月9日	10:43	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月4日	12:20	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:50	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:10	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:03	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:18	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:00	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:45	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:15	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:40	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	8月26日	11:26	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)
10:15		沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9:35		山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11:25		上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
10:43		小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
9:52		田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月25日	10:18	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:50	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:10	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:25	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成26年度 放射性物質測定結果

8月25日	10:42	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
8月18日	10:53	金丸2号水源	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
8月14日	8:45	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:55	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.6)
8月11日	10:30	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月7日	9:23	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:38	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:26	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:58	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:00	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:06	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:07	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:36	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:14	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月15日	10:20	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:25	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:35	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月9日	8:55	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:41	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成26年度 放射性物質測定結果

7月3日	9:45	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:09	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:55	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
	11:20	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:40	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:38	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月23日	10:02	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:40	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:58	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
	10:35	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:03	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
6月17日	10:25	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月16日	11:11	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:37	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:09	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:55	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:20	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:55	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:36	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)

平成26年度 放射性物質測定結果

6月16日	11:00	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:30	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月12日	9:37	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	8:50	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:50	☆稻里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月11日	9:50	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:10	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月2日	10:50	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月27日	9:48	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:32	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:35	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:11	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:13	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:40	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:11	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:45	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:25	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
5月15日	8:52	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
	9:55	☆稻里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)

平成26年度 放射性物質測定結果

5月13日	11:05	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:08	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:27	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:00	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:19	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	9:38	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月12日	10:55	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	11:15	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	10:55	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:05	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月1日	9:50	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
	11:00	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
4月17日	9:30	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
4月16日	10:43	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	11:18	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
4月9日	8:55	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.6)
	10:05	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)
4月2日	9:56	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:19	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成26年度 放射性物質測定結果

4月2日	10:18	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
	10:40	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	9:35	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
	10:56	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)

(注) 測定機関

☆印は、群馬県企業局水質検査センター

無印は、群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

(注) 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠

(注) 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1ベクレル/k g 未満を意味しています。

表中の(検出限界値〇〇)は、検出できる放射性物質濃度の最小値が〇〇ベクレル/k g であることを示しています。

(注) 現行の管理目標値(セシウム134及び137の合計で10ベクレル/k g)は、平成24年4月から適用されています。この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が10ベクレル/k gとなったことを受けて設定されたものです。