

令和2年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
4月2日	9時41分	稲里浄水場	不検出	不検出
4月2日	8時50分	敷島浄水場	不検出	不検出
4月2日	10時24分	大洞浄水場	不検出	不検出
4月6日	11時29分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
4月6日	11時23分	滝窪浄水場	不検出	不検出
4月6日	11時50分	横沢浄水場	不検出	不検出
4月6日	10時15分	堀越第1配水場	不検出	不検出
4月6日	11時06分	堀久保浄水場	不検出	不検出
4月6日	10時40分	中之沢浄水場	不検出	不検出
5月7日	10時27分	大洞浄水場	不検出	不検出
5月19日	10時10分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時24分	柏倉浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時40分	二本木浄水場	不検出	不検出
5月20日	11時07分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
5月21日	9時03分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
5月21日	9時25分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
5月21日	11時01分	芳賀浄水場	不検出	不検出
5月21日	9時55分	小坂子浄水場	不検出	不検出
5月21日	10時00分	大脇配水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

5月21日	10時32分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
5月21日	10時20分	室沢浄水場	不検出	不検出
5月21日	10時43分	月田浄水場	不検出	不検出
5月21日	11時28分	泉沢配水場	不検出	不検出
5月26日	11時20分	西大河原浄水場	不検出	不検出
5月26日	10時28分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
5月26日	10時00分	山口浄水場	不検出	不検出
5月26日	10時15分	上西峰浄水場	不検出	不検出
5月26日	11時40分	田島浄水場	不検出	不検出
5月26日	11時02分	小原目浄水場	不検出	不検出
6月10日	11時00分	大洞浄水場	不検出	不検出
6月11日	9時44分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
6月15日	10時45分	清里浄水場	不検出	不検出
6月15日	10時10分	総社浄水場	不検出	不検出
6月15日	11時18分	田口浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時55分	下細井浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時13分	野中浄水場	不検出	不検出
6月15日	8時45分	東片貝浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時54分	高花台配水場	不検出	不検出
6月15日	9時28分	上細井配水場	不検出	不検出
6月15日	11時00分	荻窪配水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

6月22日	10時19分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
6月22日	10時41分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
6月22日	11時04分	横阿内浄水場	不検出	不検出
6月22日	10時45分	大松山浄水場	不検出	不検出
6月22日	11時10分	八幡浄水場	不検出	不検出
7月1日	10時28分	稲里浄水場	不検出	不検出
7月1日	10時16分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
7月1日	10時55分	滝窪浄水場	不検出	不検出
7月1日	11時18分	横沢浄水場	不検出	不検出
7月1日	10時06分	堀越第1配水場	不検出	不検出
7月1日	11時30分	堀久保浄水場	不検出	不検出
7月1日	10時55分	中之沢浄水場	不検出	不検出
7月2日	9時10分	敷島浄水場	不検出	不検出
7月6日	10時20分	大洞浄水場	不検出	不検出
8月6日	10時03分	大洞浄水場	不検出	不検出
8月11日	11時45分	西大河原浄水場	不検出	不検出
8月11日	10時21分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
8月11日	10時05分	山口浄水場	不検出	不検出
8月11日	10時58分	上西峰浄水場	不検出	不検出
8月11日	11時28分	田島浄水場	不検出	不検出
8月11日	10時45分	小原目浄水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

8月19日	9時09分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
8月19日	9時33分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時47分	芳賀浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時07分	小坂子浄水場	不検出	不検出
8月19日	9時45分	大脇配水場	不検出	不検出
8月19日	10時13分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
8月19日	10時10分	室沢浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時35分	月田浄水場	不検出	不検出
8月19日	11時16分	泉沢配水場	不検出	不検出
8月24日	10時20分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
8月25日	10時28分	柏倉浄水場	不検出	不検出
8月25日	10時04分	二本木浄水場	不検出	不検出
8月25日	11時09分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
9月1日	10時18分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
9月1日	11時01分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
9月1日	11時32分	横阿内浄水場	不検出	不検出
9月1日	10時46分	大松山浄水場	不検出	不検出
9月1日	11時15分	八幡浄水場	不検出	不検出
9月9日	9時38分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
9月15日	11時18分	大洞浄水場	不検出	不検出
9月17日	9時12分	上細井配水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

9月17日	10時41分	清里浄水場	不検出	不検出
9月17日	10時12分	総社浄水場	不検出	不検出
9月17日	11時16分	田口浄水場	不検出	不検出
9月17日	10時40分	下細井浄水場	不検出	不検出
9月17日	9時24分	野中浄水場	不検出	不検出
9月17日	8時58分	東片貝浄水場	不検出	不検出
9月17日	9時43分	高花台配水場	不検出	不検出
9月17日	9時12分	上細井配水場	不検出	不検出
9月17日	10時45分	荻窪配水場	不検出	不検出
10月1日	8時55分	敷島浄水場	不検出	不検出
10月1日	10時10分	稲里浄水場	不検出	不検出
10月5日	10時56分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
10月5日	11時16分	滝窪浄水場	不検出	不検出
10月5日	10時03分	横沢浄水場	不検出	不検出
10月5日	10時20分	堀越第1配水場	不検出	不検出
10月5日	10時15分	堀久保浄水場	不検出	不検出
10月5日	10時45分	中之沢浄水場	不検出	不検出
10月6日	10時15分	大洞浄水場	不検出	不検出
11月9日	10時19分	柏倉浄水場	不検出	不検出
11月9日	11時09分	二本木浄水場	不検出	不検出
11月9日	11時10分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

11月9日	10時26分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
11月18日	10時46分	西大河原浄水場	不検出	不検出
11月18日	9時58分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
11月18日	10時02分	山口浄水場	不検出	不検出
11月18日	11時06分	上西峰浄水場	不検出	不検出
11月18日	10時05分	田島浄水場	不検出	不検出
11月18日	10時50分	小原目浄水場	不検出	不検出
11月19日	10時17分	大洞浄水場	不検出	不検出
11月26日	9時27分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
11月26日	10時00分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
11月26日	11時21分	芳賀浄水場	不検出	不検出
11月26日	10時36分	小坂子浄水場	不検出	不検出
11月26日	9時54分	大脇配水場	不検出	不検出
11月26日	10時10分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
11月26日	10時35分	室沢浄水場	不検出	不検出
11月26日	11時08分	月田浄水場	不検出	不検出
11月26日	9時58分	泉沢配水場	不検出	不検出
12月1日	9時42分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
12月10日	10時49分	清里浄水場	不検出	不検出
12月10日	10時20分	総社浄水場	不検出	不検出
12月10日	11時22分	田口浄水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

12月10日	10時05分	下細井浄水場	不検出	不検出
12月10日	9時29分	野中浄水場	不検出	不検出
12月10日	8時53分	東片貝浄水場	不検出	不検出
12月10日	9時36分	高花台配水場	不検出	不検出
12月10日	9時00分	上細井配水場	不検出	不検出
12月10日	10時45分	荻窪配水場	不検出	不検出
12月14日	10時52分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月17日	10時43分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
12月17日	11時00分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
12月17日	11時27分	横阿内浄水場	不検出	不検出
12月17日	10時35分	大松山浄水場	不検出	不検出
12月17日	11時45分	八幡浄水場	不検出	不検出
1月5日	10時16分	堀久保浄水場	不検出	不検出
1月5日	9時56分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
1月5日	10時05分	堀越第1配水場	不検出	不検出
1月5日	10時04分	中之沢浄水場	不検出	不検出
1月5日	10時43分	滝窪浄水場	不検出	不検出
1月5日	11時14分	横沢浄水場	不検出	不検出
1月7日	10時35分	大洞浄水場	不検出	不検出
1月7日	10時12分	稲里浄水場	不検出	不検出
1月7日	9時10分	敷島浄水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

2月1日	10時50分	小原目浄水場	不検出	不検出
2月1日	10時15分	西大河原浄水場	不検出	不検出
2月1日	10時42分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
2月1日	10時20分	山口浄水場	不検出	不検出
2月1日	11時48分	上西峰浄水場	不検出	不検出
2月1日	11時29分	田島浄水場	不検出	不検出
2月9日	10時36分	柏倉浄水場	不検出	不検出
2月9日	10時36分	二本木浄水場	不検出	不検出
2月9日	11時19分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
2月9日	10時00分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
2月16日	8時49分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
2月16日	9時19分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
2月16日	11時09分	芳賀浄水場	不検出	不検出
2月16日	9時52分	小坂子浄水場	不検出	不検出
2月16日	10時35分	大脇配水場	不検出	不検出
2月16日	10時35分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
2月16日	10時25分	室沢浄水場	不検出	不検出
2月16日	11時39分	月田浄水場	不検出	不検出
2月16日	11時39分	泉沢配水場	不検出	不検出
2月24日	10時15分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月9日	9時33分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出

令和2年度 放射性物質測定結果

3月15日	10時56分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月18日	9時58分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
3月18日	10時36分	横阿内浄水場	不検出	不検出
3月18日	10時41分	大松山浄水場	不検出	不検出
3月18日	11時24分	八幡浄水場	不検出	不検出
3月18日	10時18分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
3月22日	10時25分	下細井浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時13分	野中浄水場	不検出	不検出
3月22日	8時53分	東片貝浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時53分	高花台配水場	不検出	不検出
3月22日	9時17分	上細井配水場	不検出	不検出
3月22日	11時09分	荻窪配水場	不検出	不検出
3月22日	10時34分	田口浄水場	不検出	不検出
3月22日	10時09分	清里浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時58分	総社浄水場	不検出	不検出

(注) 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

「水道水等の放射能測定マニュアル」（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）に準拠

(注) 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1ベクレル/k g 未満を意味しています。

(注) 現行の管理目標値（セシウム134及び137の合計で10ベクレル/k g）は、平成24年4月から適用されています。この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が10ベクレル/k gとなったことを受けて設定されたものです。