

## 令和3年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
4月5日	10時20分	堀久保浄水場	不検出	不検出
4月5日	10時00分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
4月5日	11時15分	滝窪浄水場	不検出	不検出
4月5日	11時30分	横沢浄水場	不検出	不検出
4月5日	10時07分	堀越第1配水場	不検出	不検出
4月5日	10時46分	中之沢浄水場	不検出	不検出
4月7日	9時48分	稲里浄水場	不検出	不検出
4月7日	8時38分	敷島浄水場	不検出	不検出
4月20日	10時23分	大洞浄水場	不検出	不検出
5月6日	10時27分	大洞浄水場	不検出	不検出
5月18日	10時23分	柏倉浄水場	不検出	不検出
5月18日	10時25分	二本木浄水場	不検出	不検出
5月18日	11時24分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
5月18日	11時27分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
5月20日	9時17分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
5月20日	9時36分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時58分	芳賀浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時04分	小坂子浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時10分	大脇配水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

5月20日	10時35分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
5月20日	10時10分	室沢浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時30分	月田浄水場	不検出	不検出
5月20日	10時55分	泉沢配水場	不検出	不検出
5月24日	10時43分	小原目浄水場	不検出	不検出
5月24日	9時55分	西大河原浄水場	不検出	不検出
5月24日	10時20分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
5月24日	9時50分	山口浄水場	不検出	不検出
5月24日	11時07分	上西峰浄水場	不検出	不検出
5月24日	10時10分	田島浄水場	不検出	不検出
6月3日	10時02分	下細井浄水場	不検出	不検出
6月3日	9時05分	野中浄水場	不検出	不検出
6月3日	8時38分	東片貝浄水場	不検出	不検出
6月3日	9時40分	高花台配水場	不検出	不検出
6月3日	9時09分	上細井配水場	不検出	不検出
6月3日	10時37分	荻窪配水場	不検出	不検出
6月3日	10時59分	田口浄水場	不検出	不検出
6月3日	10時23分	清里浄水場	不検出	不検出
6月3日	9時51分	総社浄水場	不検出	不検出
6月8日	9時46分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
6月15日	10時55分	大洞浄水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

6月21日	10時06分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
6月21日	10時50分	横阿内浄水場	不検出	不検出
6月21日	10時38分	大松山浄水場	不検出	不検出
6月21日	11時20分	八幡浄水場	不検出	不検出
6月21日	10時32分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
7月1日	9時00分	敷島浄水場	不検出	不検出
7月1日	9時56分	稲里浄水場	不検出	不検出
7月5日	11時15分	堀久保浄水場	不検出	不検出
7月5日	11時40分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
7月5日	10時44分	滝窪浄水場	不検出	不検出
7月5日	11時03分	横沢浄水場	不検出	不検出
7月5日	9時55分	堀越第1配水場	不検出	不検出
7月5日	10時50分	中之沢浄水場	不検出	不検出
7月8日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
8月2日	11時52分	小原目浄水場	不検出	不検出
8月2日	11時51分	西大河原浄水場	不検出	不検出
8月2日	9時59分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
8月2日	11時05分	山口浄水場	不検出	不検出
8月2日	10時00分	上西峰浄水場	不検出	不検出
8月2日	12時11分	田島浄水場	不検出	不検出
8月5日	10時15分	大洞浄水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

8月19日	9時42分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時03分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時52分	芳賀浄水場	不検出	不検出
8月19日	11時25分	小坂子浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時00分	大脇配水場	不検出	不検出
8月19日	10時35分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
8月19日	10時00分	室沢浄水場	不検出	不検出
8月19日	10時25分	月田浄水場	不検出	不検出
8月19日	11時00分	泉沢配水場	不検出	不検出
8月24日	10時47分	柏倉浄水場	不検出	不検出
8月24日	11時25分	二本木浄水場	不検出	不検出
8月24日	11時48分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
8月24日	10時38分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
9月1日	10時10分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
9月1日	11時00分	横阿内浄水場	不検出	不検出
9月1日	10時21分	大松山浄水場	不検出	不検出
9月1日	11時15分	八幡浄水場	不検出	不検出
9月1日	10時39分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
9月7日	9時41分	下細井浄水場	不検出	不検出
9月7日	9時17分	野中浄水場	不検出	不検出
9月7日	8時44分	東片貝浄水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

9月7日	9時40分	高花台配水場	不検出	不検出
9月7日	9時10分	上細井配水場	不検出	不検出
9月7日	10時52分	荻窪配水場	不検出	不検出
9月7日	11時14分	田口浄水場	不検出	不検出
9月7日	10時36分	清里浄水場	不検出	不検出
9月7日	10時03分	総社浄水場	不検出	不検出
9月15日	11時08分	大洞浄水場	不検出	不検出
9月21日	9時46分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
10月6日	8時45分	敷島浄水場	不検出	不検出
10月6日	9時47分	稲里浄水場	不検出	不検出
10月7日	10時20分	堀久保浄水場	不検出	不検出
10月7日	9時57分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
10月7日	11時00分	滝窪浄水場	不検出	不検出
10月7日	11時02分	横沢浄水場	不検出	不検出
10月7日	10時00分	堀越第1配水場	不検出	不検出
10月7日	10時47分	中之沢浄水場	不検出	不検出
10月21日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
11月2日	9時55分	泉沢配水場	不検出	不検出
11月8日	11時15分	小原目浄水場	不検出	不検出
11月8日	10時15分	西大河原浄水場	不検出	不検出
11月8日	10時40分	沼の窪浄水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

11月8日	10時06分	山口浄水場	不検出	不検出
11月8日	12時04分	上西峰浄水場	不検出	不検出
11月8日	11時50分	田島浄水場	不検出	不検出
11月9日	10時45分	柏倉浄水場	不検出	不検出
11月9日	11時25分	二本木浄水場	不検出	不検出
11月9日	11時20分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
11月9日	10時30分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
11月11日	9時17分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
11月11日	9時38分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
11月11日	10時40分	芳賀浄水場	不検出	不検出
11月11日	10時07分	小坂子浄水場	不検出	不検出
11月11日	10時20分	大脇配水場	不検出	不検出
11月11日	10時48分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
11月11日	10時49分	室沢浄水場	不検出	不検出
11月11日	10時24分	月田浄水場	不検出	不検出
11月18日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月6日	9時36分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
12月9日	10時26分	下細井浄水場	不検出	不検出
12月9日	9時20分	野中浄水場	不検出	不検出
12月9日	8時44分	東片貝浄水場	不検出	不検出
12月9日	9時49分	高花台配水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

12月9日	9時15分	上細井配水場	不検出	不検出
12月9日	11時13分	荻窪配水場	不検出	不検出
12月9日	11時32分	田口浄水場	不検出	不検出
12月9日	10時50分	清里浄水場	不検出	不検出
12月9日	10時17分	総社浄水場	不検出	不検出
12月14日	11時03分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月16日	10時43分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
12月16日	11時27分	横阿内浄水場	不検出	不検出
12月16日	10時35分	大松山浄水場	不検出	不検出
12月16日	11時45分	八幡浄水場	不検出	不検出
12月16日	11時00分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
1月5日	10時30分	大洞浄水場	不検出	不検出
1月6日	8時53分	敷島浄水場	不検出	不検出
1月6日	10時00分	稲里浄水場	不検出	不検出
1月13日	10時10分	堀久保浄水場	不検出	不検出
1月13日	11時00分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
1月13日	10時45分	滝窪浄水場	不検出	不検出
1月13日	10時02分	横沢浄水場	不検出	不検出
1月13日	9時55分	堀越第1配水場	不検出	不検出
1月13日	11時18分	中之沢浄水場	不検出	不検出
2月8日	10時12分	大洞浄水場	不検出	不検出

## 令和3年度 放射性物質測定結果

2月14日	9時08分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
2月14日	9時33分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
2月14日	10時53分	芳賀浄水場	不検出	不検出
2月14日	9時59分	小坂子浄水場	不検出	不検出
2月14日	10時30分	大脇配水場	不検出	不検出
2月14日	10時52分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
2月14日	9時57分	室沢浄水場	不検出	不検出
2月14日	10時36分	月田浄水場	不検出	不検出
2月14日	11時20分	泉沢配水場	不検出	不検出
2月15日	10時18分	柏倉浄水場	不検出	不検出
2月15日	10時52分	二本木浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時01分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
2月15日	10時07分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
2月21日	10時40分	小原目浄水場	不検出	不検出
2月21日	9時56分	西大河原浄水場	不検出	不検出
2月21日	10時32分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
2月21日	9時36分	山口浄水場	不検出	不検出
2月21日	11時14分	上西峰浄水場	不検出	不検出
2月21日	11時00分	田島浄水場	不検出	不検出
3月2日	9時15分	上細井配水場	不検出	不検出
3月3日	9時45分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出

令和3年度 放射性物質測定結果

3月3日	10時56分	横阿内浄水場	不検出	不検出
3月3日	9時35分	大松山浄水場	不検出	不検出
3月3日	10時28分	八幡浄水場	不検出	不検出
3月3日	10時33分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
3月22日	11時15分	下細井浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時25分	野中浄水場	不検出	不検出
3月7日	9時29分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
3月17日	10時36分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月22日	8時56分	東片貝浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時40分	高花台配水場	不検出	不検出
3月22日	10時46分	荻窪配水場	不検出	不検出
3月22日	11時26分	田口浄水場	不検出	不検出
3月22日	10時50分	清里浄水場	不検出	不検出
3月22日	10時19分	総社浄水場	不検出	不検出

(注) 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

「水道水等の放射能測定マニュアル」（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）に準拠

(注) 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1キログラムあたり1ベクレル未満を意味しています。

(注) 現行の管理目標値（セシウム134及び137の合計で1キログラムあたり10ベクレル）は、平成24年4月から適用されています。この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が1キログラムあたり10ベクレルとなったことを受けて設定されたものです。