

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[1] 池端緑地 清里・県央第一	[2] 大渡公園 総社・県央第一	[13] 大利根緑地 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[15] 下川淵保育所 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[4] 下小出中央公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[3] 荒牧団地公園 田口・県央第二
		採水場所	－	－	池端町	大渡町	下新田町	鶴光路町	下小出町	荒牧町
		採水年月日	－	－	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	－	－	26.9	27.9	28.0	28.0	26.0	25.8
		水温	－	－	18.5	25.3	25.4	23.9	18.4	18.0
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4	1.9	0.7	1.3	3.3	3.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.4	13.1	7.6	9.0	15.3	13.7
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2	0.8	0.6	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.6	7.7	7.3	7.0	7.1
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.40	0.20	0.20	0.10	0.40	0.30

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[14] 京安寺公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[8] 鳥取東公園 高花台・県央第二	[7] 荻窪公園 小坂子・県央第二	[6] 高花台二丁目2号公園 芳賀・県央第二	[16] 東善公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[33] すがはら公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二
		採水場所	-	-	六供町	鳥取町	嶺町	高花台	東善町	下石倉町
		採水年月日	-	-	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7	2018/9/7
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	-	-	25.4	23.8	23.6	24.2	27.2	27.0
		水温	-	-	25.4	22.0	25.0	23.8	25.7	21.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.8	0.7	1.8	0.9	3.9	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.0	7.5	6.6	12.7	11.8	7.5
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.6	0.4	0.2未満	0.3	0.8
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	7.4
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.40	0.40	0.40	0.30	0.20

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[35] すずかけ公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[5] 金丸町地内 金丸	[23] 殿林球場 二本木	[24] 柏倉浄水場地内 堀久保	[39] 室沢浄水場地内 中之沢	[26] 苗ヶ島町集落 センター 苗ヶ島・苗ヶ島原
		採水場所	-	-	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	粕川町室沢	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2018/9/7	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	-	-	25.6	23.5	20.5	22.5	20.5	19.0
		水温	-	-	22.9	23.5	19.7	17.3	16.3	17.3
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.4	0.5	1.2	1.8	1.3	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.2	2.6	3.0	4.7	2.3	2.4
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[9] 桂萱保育所 荻窪・県央第二	[10] 谷地沼親水 ふるさと公園 荻窪泉沢高区・県 央第二	[22] 茂木自治会館 堀越第1・県央第 二	[22] 上大屋集会場 堀越第2・県央第 二	[21] 横沢多目的集会 センター 横沢	[49] 湯之沢浄水場 地内 湯之沢
		採水場所	-	-	上泉町	江木町	茂木町	上大屋町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20	2018/9/20
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	-	-	21.6	21.5	22.0	21.9	22.1	16.1
		水温	-	-	25.6	26.1	24.5	23.0	20.6	15.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.8	2.9	1.0
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.8	7.8	7.5	7.5	17.1	1.7
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2未満	0.3
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.1
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.35

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[11] 第14分団3部詰所 荻窪泉沢高区・県 央第二	[17] 筑井公園 敷島・野中・下細 井・県央第一、二	[12] 国指定史跡女堀 泉沢低区・県央第 一、二	[31] 粕川総合グランド 月田・県央第二	[32] 込皆戸集会所 稲里・県央第二	[18] 東金丸第2浄水場 地内 東金丸第1
		採水場所	-	-	西大室町	筑井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	滝窪町
		採水年月日	-	-	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	31.2	27.5	28.2	27.5	28.9	25.8
		水温	-	-	25.3	22.6	23.4	26.6	22.9	16.1
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.8	1.9	1.7	0.5	1.5	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.10	0.12	0.17	0.08	0.08	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.022	0.011	0.016	0.004	0.007	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.027	0.017	0.024	0.008	0.010	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.006	0.002	0.002	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04	0.02	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.5	7.3	7.2	13.8	8.4	5.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.4	8.5	8.4	8.2	5.5	2.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	27	48	42	35	46	40
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	68	96	90	119	114	103
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.2未満	0.2	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.5	7.4	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[19] 一丁田公民館 東金丸第2	[27] 宮城支所 鼻毛石	[25] 宮城総合運動公園 大脇・県央第二	[28] 大前田運動公園 鼻毛石・県央第二	[30] 稲里浄水場地内 室沢・県央第二	[34] 三俣町五反田公園 敷島・野中・下細 井・県央第一・二
		採水場所	-	-	堀越町	鼻毛石町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町
		採水年月日	-	-	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10	2018/9/10
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	27.8	27.2	26.2	27.8	30.1	27.8
		水温	-	-	24.8	22.6	23.3	25.0	21.0	20.7
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	1	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.3	0.8	3.0	0.8	1.1	3.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.03	0.09	0.03	0.02	0.08
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.015	0.004	0.015	0.008	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.019	0.007	0.019	0.010	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.01	0.00	0.01	0.01	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.04	0.01未満	0.04	0.02	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.4	6.1	11.1	6.1	6.5	12.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	6.1	8.9	6.1	4.4	14.9
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	55	30	66	30	36	106
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	130	70	145	71	94	206
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.5	0.2未満	0.5	0.3	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.0
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[36] 西大河原集落センター 西大河原	[37] 第19分団3部詰所 沼の窪	[38] 漆窪光と緑の ふれあい広場公園 上西峰	[39] 山口地区農村公園 山口	[40] 甲申川親水公園 小原目	[41] 原中故郷公園 田島
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷
		採水年月日	-	-	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11
		前日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	21.5	24.8	22.2	23.4	23.0	23.2
		水温	-	-	16.5	17.1	20.4	15.9	23.6	19.1
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	0.3	0.2	0.4	0.1未満	1.1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.20	0.11
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06未満	0.08
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.008
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.014
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.1	6.5	6.5	6.7	10.6	9.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.9	1.8	1.7	1.9	10.5	9.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	37	42	41	43	50	45
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	103	116	114	109	133	108
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[42] 富士見町赤城山 地内 竜ノ口	[43] 高松会館 芦ヶ関	[44] 八幡浄水場地内 横阿内	[45] 徳澤会館 大松山	[46] 時東住民センター 八幡	[47] 富士見共同調理場 赤城山・県央第二
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町小沢
		採水年月日	-	-	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11	2018/9/11
		前日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	19.5	22.5	23.1	24.0	23.0	25.5
		水温	-	-	21.0	19.5	18.0	24.8	21.7	20.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.6	0.5	0.6	3.2	0.5	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.09	0.06未満	0.06	0.06未満	0.07	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.008	0.002	0.001	0.004	0.015
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.010	0.002	0.001	0.005	0.020
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.01	0.00	0.002未満	0.00	0.01
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.5	5.8	6.8	8.1	7.2	6.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.5	3.8	3.4	9.6	4.0	6.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	57	31	33	54	34	30
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	80	95	141	99	67
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】平成30年9月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[48] あかぎ広場 大洞
		採水場所	－	－	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2018/9/11
		前日天候	－	－	曇
		当日天候	－	－	晴
		気温	－	－	18.5
		水温	－	－	16.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.004
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.08
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	28
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	67
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.30

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)