

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[1]	[2]	[13]	[15]	[4]	[3]
					池端緑地 清里・県央第一	大渡公園 総社・県央第一	大利根緑地 敷島・野中・下細井・県央第一、二	下川淵保育所 敷島・野中・下細井・県央第一、二	下小出中央公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	荒牧団地公園 田口・県央第二
区分	1	採水場所	-	-	池端町	大渡町	下新田町	鶴光路町	下小出町	荒牧町
	2	採水年月日	-	-	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17
	3	前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	4	当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5	気温	-	-	21.1	23.6	21.8	26.0	21.2	21.9
	6	水温	-	-	18.4	22.1	22.4	21.2	17.4	18.2
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.3	1.7	0.9	1.4	3.7	4.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	0.04	0.03	0.04	0.09	0.15
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.08	0.06	0.06	0.06未満	0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.003	0.009	0.007	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.008	0.014	0.013	0.001未満	0.003
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.007	0.005	0.002未満	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	12.5	6.0	6.9	14.9	18.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13.4	13.0	8.5	9.6	15.6	25.5
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	125	102	35	47	112	107
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	236	197	76	100	217	226
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.3	7.0	7.2
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[14] 京安寺公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[8] 鳥取東公園 高花台・県央第二	[7] 荻窪公園 小坂子・県央第二	[6] 高花台二丁目2号公園 芳賀・県央第二	[16] 東善公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[33] すがはら公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二
		採水場所			採水年月日	六供町	鳥取町	荻窪町	高花台	東善町
		採水年月日	-	-	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17	2023/10/17
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	19.8	19.9	19.5	20.1	21.9	22.2
		水温	-	-	21.8	16.4	21.1	20.0	23.1	19.0
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	0.9	1.6	0.8	2.3	1.0
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.20	0.06	0.04
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	0.010	0.006	0.003	0.004	0.008
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.013	0.015	0.012	0.008	0.009	0.013
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.007	0.008	0.006	0.002	0.003	0.006
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	0.03	0.02	0.01未満	0.01	0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.3	7.0	12.5	10.3	6.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.6	8.8	8.1	13.4	11.0	8.5
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	36	34	44	53	71	41
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	80	76	100	138	134	80
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.6
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30

- 「-」は、測定をしていないことを示します
 - 検査地点番号は、該年度の水質検査計画を参照してください
- ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号]	単位	水質基準値	[35]	[5]	[23]	[24]	[39]	[26]
		給水栓名(水系)			すずかけ公園 敷島・野中・下細 井・県央第一、二	金丸町地内 金丸	赤城神社 二本木	柏倉浄水場地内 堀久保	室沢浄水場地内 中之沢	苗ヶ島町集落 センター 苗ヶ島・苗ヶ島原
区分		採水場所	-	-	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	柏川町室沢	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2023/10/17	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	20.0	25.3	20.9	22.1	20.5	22.4
		水温	-	-	20.7	24.1	23.9	17.6	19.8	19.3
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.8	0.6	1.5	2.1	1.3	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.002	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.004	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	-	-	-	-	-
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-
	30	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.8	2.4	2.6	5.2	2.2	2.2
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	94	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	188	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30

- 「-」は、測定をしていないことを示します
 - 検査地点番号は、該年度の水质検査計画を参照してください
- ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[9]	[10]	[22]	[22]	[21]	[49]
					桂萱保育所 荻窪・県央第二	谷地沼親水 ふるさと公園 荻窪泉沢高区・県 央第二	茂木運動公園 堀越第1・県央第 二	前沖公園 堀越第2・県央第 二	横沢多目的集会 センター 横沢	湯之沢浄水場 地内 湯之沢
		採水場所	-	-	上泉町	江木町	茂木町	樋越町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	23.1	22.6	23.5	23.7	25.4	18.0
		水温	-	-	26.2	27.9	26.3	25.1	22.2	15.0
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	1	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	2.3	1.2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.8	10.4	10.2	10.1	23.0	1.4	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号]	単位	水質基準値	[11]	[17]	[12]	[31]	[32]	[18]
		給水栓名(水系)			西大室町地内 荻窪泉沢高区・泉 沢第二	筑井公園 敷島・野中・下細 井・泉第一、二	国指定史跡女堀 泉沢低区・泉沢第 一、二	粕川総合グラウンド 月田・泉第二	込皆戸集会所 稲里・泉第二	東金丸第2浄水場 地内 東金丸第1
		採水場所	-	-	西大室町	筑井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	滝窪町
		採水年月日	-	-	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	20.1	19.4	20.0	20.8	22.8	19.0
		水温	-	-	21.8	21.0	22.4	23.7	21.1	15.8
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.5	2.2	1.5	0.5	1.4	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.7	9.3	8.6	9.0	6.6	3.2	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2未満	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.1	7.8	7.5	7.7	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号]	単位	水質基準値	[19]	[27]	[25]	[28]	[30]	[34]
		給水栓名(水系)			堀越受水場 東金丸第2	宮城支所 鼻毛石	宮城総合運動公園 大脇・県央第二	大前田運動公園 鼻毛石・県央第二	稲里浄水場地内 室沢・県央第二	三俣町五反田公園 敷島・野中・下細 井・県央第一・二
区分	1	採水場所	-	-	堀越町	鼻毛石町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町
	2	採水年月日	-	-	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12	2023/10/12
	3	前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	4	当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5	気温	-	-	19.0	20.5	20.9	21.1	20.5	21.8
	6	水温	-	-	20.4	18.8	21.5	20.7	18.4	19.2
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.7	0.9	2.6	0.9	1.2	2.9
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.5	6.9	9.6	6.9	6.3	13.2	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.0	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号]	単位	水質基準値	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]	[41]
		給水栓名(水系)			西大河原集落センター 西大河原	第19分団3部詰所 沼の窪	漆窪光と緑の ふれあい広場公園 上西峰	山口地区農村公園 山口	甲申川親水公園 小原目	原中故郷公園 田島
区分		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷
		採水年月日	-	-	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10
		前日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	20.1	22.4	20.8	22.0	20.0	20.1
		水温	-	-	15.9	16.8	20.6	16.1	21.0	17.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.1	0.4	0.3	0.4	0.1	0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.1	1.9	1.8	1.9	10.4	10.4	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50

- 「-」は、測定をしていないことを示します
 - 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
- ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[42] 富士見町赤城山 地内 竜ノ口	[43] 高松会館 戸ヶ関	[44] 八幡浄水場地内 横阿内	[45] 徳澤会館 大松山	[46] 時東住民センター 八幡	[47] 富士見共同調理場 赤城山・県央第二	
			採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町小沢
			採水年月日	-	-	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10
			前日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
			当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
			気温	-	-	19.1	20.1	19.4	20.2	21.1	22.9
			水温	-	-	18.2	18.1	16.9	19.2	19.6	19.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.7	0.6	0.8	3.2	0.6	0.7	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.0	4.7	4.2	10.8	4.7	7.7		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.5		
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4		
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	

- 「-」は、測定をしていないことを示します
 - 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
- ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和5年10月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[48] あかぎ広場 大洞・第1配水
		採水場所	-	-	富士見町赤城山
		採水年月日	-	-	2023/10/10
		前日天候	-	-	雨
		当日天候	-	-	晴
		気温	-	-	12.4
水温	-	-	13.6		
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.6	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	-	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	
50	色度	度	5度以下	0.5未満	
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.30

- 「-」は、測定をしていないことを示します
 - 検査地点番号は、該年度の水質検査計画を参照してください
- ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)