水質検査結果【浄水場】平成30年3月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 浄水場名	単位	水質基準値	［5］ 下細井浄水場	［6］ 野中浄水場	［8］ 東片貝浄水場	［13］ 高花台配水場	［14］ 上細井配水場	［15］ 荻窪配水場
		採水場所	－	－	下細井町	天川大島町	東片貝町	高花台町	上細井町	萩窪町
		採水年月日	－	－	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	雨晴	雨晴	雨晴	雨晴	雨晴	雨晴
		気温	－	－	9.8	8.2	8.9	12.0	9.0	14.0
		水温	－	－	16.5	14.2	18.6	4.5	7.4	4.8
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	6.3	3.8	5.3	0.4	2.0	0.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.05	0.04	0.05	0.02	0.03	0.02
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.003	0.001未満	0.007	0.004	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002	0.002未満	0.006	0.004	0.005
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.004	0.001未満	0.009	0.006	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	0.004	0.006
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.5	8.4	9.9	4.3	5.9	4.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13.2	10.4	12.3	5.8	7.6	5.8
	39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	95	82	104	19	41	19
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	185	138	195	38	78	40
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2未満	0.4	0.4	0.4
	47	ｐＨ値	－	5.8～8.6	6.8	7.0	6.8	7.3	7.0	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】平成30年3月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 浄水場名	単位	水質基準値	［45］ 荻窪受水場配水	［4］ 敷島浄水場	［3］ 田口浄水場	［1］ 清里浄水場	［2］ 総社浄水場	［17］ 東金丸第1浄水場
		採水場所	－	－	萩窪町	敷島町	田口町	池端町	高井町	東金丸町
		採水年月日	－	－	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/1	2018/3/9
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	雨
		当日天候	－	－	雨晴	雨晴	雨晴	雨晴	雨晴	曇
		気温	－	－	13.0	13.4	14.5	12.0	11.0	10.9
		水温	－	－	4.6	14.3	14.5	15.9	16.4	12.7
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	3.4	3.8	1.5	2.4	1.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02	0.09	0.12	0.03	0.04	0.01未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.5	14.3	13.8	10.2	13.2	5.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.8	15.5	19.6	12.2	14.5	2.7
	39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	19	112	96	120	132	41
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	36	216	186	212	240	102
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】平成30年3月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 浄水場名	単位	水質基準値	［46］ 赤城山受水場	［39］ 竜ノ口浄水場	［40］ 芦ヶ関浄水場	［41］ 横阿内浄水場	［42］ 大松山浄水場	［43］ 八幡配水場
		採水場所	－	－	富士見町赤城山	富士見町赤城山	富士見町皆沢	富士見町皆沢	富士見町小暮	富士見町小暮
		採水年月日	－	－	2018/3/5	2018/3/5	2018/3/13	2018/3/5	2018/3/5	2018/3/5
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	曇	曇	晴	曇	曇	曇
		気温	－	－	10.9	12.0	11.1	14.0	15.8	17.0
		水温	－	－	6.2	12.4	11.4	13.0	15.6	13.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	0.6	0.4	0.6	3.8	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.02	0.04	0.05	0.05
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.002
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.009	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.002
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.5	5.8	5.1	6.2	8.0	6.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.7	2.4	3.0	3.6	10.9	4.5
	39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	28	57	29	33	60	34
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	64	114	80	92	150	100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				－	－	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】平成30年3月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 浄水場名	単位	水質基準値	［47］ 大洞浄水場
		採水場所	－	－	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2018/3/13
		前日天候	－	－	晴
		当日天候	－	－	晴
		気温	－	－	7.2
		水温	－	－	6.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.004
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.03
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.002未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5
	39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	27
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	65
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満
	47	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.9
	48	味	－	異常でないこと	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.35

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)