

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[1] 池端緑地 清里・県央第一	[2] 大渡公園 総社・県央第一	[13] 大利根緑地 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[15] 下川淵保育所 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[4] 下小出中央公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[3] 荒牧団地公園 田口・県央第二
		採水場所	－	－	池端町	大渡町	下新田町	鶴光路町	下小出町	荒牧町
		採水年月日	－	－	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	33. 1	33. 4	32. 4	33. 0	31. 2	33. 1
		水温	－	－	19. 3	28. 0	28. 3	25. 4	20. 2	21. 1
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1. 2	1. 4	0. 7	0. 9	3. 4	4. 3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13. 1	11. 7	7. 8	8. 2	15. 0	24. 1
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2未満	0. 3	0. 6	0. 6	0. 2未満	0. 2
	47	p H値	－	5. 8以上8. 6以下	7. 5	7. 5	7. 5	7. 3	6. 9	7. 2
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
	51	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0. 30	0. 33	0. 27	0. 22	0. 33	0. 40

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[14] 京安寺公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[8] 鳥取東公園 高花台・県央第二	[7] 荻窪公園 小坂子・県央第二	[6] 高花台二丁目 2号公園 芳賀・県央第二	[16] 東善公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[33] すがはら公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二
		採水場所	－	－	六供町	鳥取町	荻窪町	高花台	東善町	下石倉町
		採水年月日	－	－	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19	2024/8/19
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	30.2	28.2	29.0	30.6	31.6	33.6
		水温	－	－	27.8	22.3	25.3	24.3	30.4	24.0
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.7	0.6	1.2	0.8	3.6	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.8	7.7	7.3	12.3	11.2	7.7
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.27	0.44	0.38	0.34	0.32	0.30

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[35] すずかけ公園 敷島・野中・下細井・県央第一、二	[5] 金丸町地内 金丸	[23] 赤城神社 二本木	[24] 柏倉浄水場地内 堀久保	[39] 室沢浄水場地内 中之沢	[26] 苗ヶ島町集落 センター 苗ヶ島・苗ヶ島原
		採水場所	－	－	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	粕川町室沢	苗ヶ島町
		採水年月日	－	－	2024/8/19	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	－	－	31.6	30.5	27.4	30.0	28.2	26.5
		水温	－	－	23.4	26.6	24.5	17.7	19.5	19.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.7	0.6	1.6	2.3	1.4	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	6.5	6.1	6.4	5.9	5.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.4	2.4	2.5	5.3	2.1	2.1
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	48	51	49	46	45
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	114	126	130	120	127
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.32	0.26	0.34	0.26	0.36	0.21

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[9] 桂萱保育所 荻窪・県央第二	[10] 谷地沼親水 ふるさと公園 荻窪泉沢高区・県 央第二	[22] 茂木運動公園 堀越第1・県央第 二	[22] 前沖公園 堀越第2・県央第 二	[21] 横沢多目的集会 センター 横沢	[49] 湯之沢浄水場 地内 湯之沢
		採水場所	－	－	上泉町	江木町	茂木町	樋越町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	－	－	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6	2024/8/6
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	－	－	29.2	29.2	29.5	32.5	38.0	25.3
		水温	－	－	24.4	29.4	24.8	25.4	22.6	19.0
健康に 関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	2.1	1.2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.24	0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.020	0.027	0.024	0.021	0.007	0.002
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.024	0.032	0.029	0.026	0.012	0.002
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.015	0.018	0.017	0.015	0.006	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき 性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.2	5.1	5.4	5.4	10.6	4.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.6	5.7	5.6	19.1	1.5
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	17	18	18	18	64	23
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	46	54	50	48	152	91
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.30	0.31	0.40	0.38	0.31	0.30

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[11] 西大室町地内 荻窪泉沢高区・県 央第二	[17] 笄井公園 敷島・野中・下細 井・県央第一、二	[12] 国指定史跡女堀 泉沢低区・県央第 一、二	[31] 粕川総合グラント 月田・県央第二	[32] 込皆戸集会所 稲里・県央第二	[18] 東金丸第2浄水場 地内 東金丸第1
		採水場所	－	－	西大室町	笄井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	東金丸町
		採水年月日	－	－	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	30.0	30.0	31.7	31.1	33.0	29.9
		水温	－	－	25.6	24.0	24.5	29.3	23.5	17.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4	2.7	1.4	0.5	1.5	1.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.5	10.0	8.5	9.0	6.7	3.1
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.2未満	0.2	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7.2	7.2	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.28	0.22	0.29	0.28	0.33	0.45

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[19] 堀越受水場 東金丸第2	[27] 宮城支所 鼻毛石	[25] 宮城総合運動公園 大脇・県央第二	[28] 大前田運動公園 鼻毛石・県央第二	[30] 稲里浄水場地内 室沢・県央第二	[34] 三俣町五反田公園 敷島・野中・下細 井・県央第一・二
		採水場所	－	－	堀越町	鼻毛石町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町
		採水年月日	－	－	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20	2024/8/20
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	30.0	31.3	30.8	31.4	31.1	32.9
		水温	－	－	27.3	25.5	23.8	27.4	22.5	23.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.9	0.9	3.4	0.9	1.2	2.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.2	6.4	10.0	6.4	5.8	13.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.4	0.2未満	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.1
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.37	0.30	0.24	0.28	0.28	0.33

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[36] 西大河原集落センター 西大河原	[37] 第19分団3部詰所 沼の窪	[38] 漆窪光と緑の ふれあい広場公園 上西峰	[39] 山口地区農村公園 山口	[40] 甲申川親水公園 小原目	[41] 原中故郷公園 田島
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷
		採水年月日	-	-	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	28.4	31.8	30.8	29.0	30.0	29.8
		水温	-	-	27.7	19.2	23.2	17.3	25.4	20.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.2	0.4	0.3	0.6	0.4	0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.1	1.9	1.8	2.0	5.7	8.8
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.3
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.44	0.31	0.35	0.32	0.45	0.37

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[42] 富士見町赤城山 地内 竜ノ口	[43] 高松会館 芦ヶ関	[44] 八幡浄水場地内 横阿内	[45] 徳澤会館 大松山	[46] 時東住民センター 八幡	[47] 富士見共同調理場 赤城山・県央第二
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町小沢
		採水年月日	-	-	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/15
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	27. 1	29. 5	29. 0	30. 3	31. 1	30. 9
		水温	-	-	23. 4	20. 6	18. 4	24. 0	23. 1	21. 4
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0. 8	0. 4	0. 7	3. 5	0. 5	0. 4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1, 4 -ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3. 0	4. 0	3. 6	11. 0	4. 0	5. 7
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2未満	0. 2	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満	0. 5
	47	p H値	-	5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 6	7. 5	7. 4	7. 6	7. 7
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
	51	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0. 33	0. 34	0. 44	0. 27	0. 40	0. 44

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】令和6年8月

区分	項目 No. ・	[検査地点番号] 給水栓名 (水系)	単位	水質基準値	[48] あかぎ広場 大洞・第1配水
		採水場所	－	－	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2024/8/15
		前日天候	－	－	晴
		当日天候	－	－	晴
		気温	－	－	24.5
		水温	－	－	16.8
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.36

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)