水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[1] 清里・県央第一 池端緑地	[2] 総社・県央第一 大渡公園	[13] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 大利根緑地	[15] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 下川町中央公園	[4] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 下小出中央公園	[3] 田口・県央第二 荒牧団地公園
		採水場所	－	－	池端町	大渡町	下新田町	下川町	下小出町	荒牧町
		採水年月日	－	－	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	32.5	34.4	31.4	31.7	32.1	31.7
		水温	－	－	18.8	26.5	26.7	24.9	19.8	19.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.2	1.6	0.7	0.8	3.2	3.9
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13.2	13.2	8.6	8.7	14.2	23.3
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.3	6.9	7.1
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.31	0.30	0.26	0.26	0.45	0.34

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[14] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 京安寺公園	[8] 高花台・県央第二 鳥取東公園	[7] 小坂子・県央第二 荻窪公園	[6] 芳賀・県央第二 高花台二丁目2号公園	[16] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 東善公園	[32] 敷島・野中・下細井・県央第一．二 すがはら公園
		採水場所	－	－	六供町	鳥取町	荻窪町	高花台	東善町	下石倉町
		採水年月日	－	－	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24	2026/8/24
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	29.7	28.5	27.8	29.7	29.9	32.1
		水温	－	－	27.4	22.5	27.2	24.4	28.4	23.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	0.7	1.1	0.8	3.1	0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.1	9.6	9.1	12.3	11.4	8.5
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000004	0.000006	0.000005	0.000002	0.000001未満	0.000004
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.34	0.41	0.31	0.40	0.21	0.29

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[34] 敷島・野中・下細井・県央第一.二 すずかけ公園	[5] 金丸 金丸町地内	[23] 二本木 赤城神社	[24] 堀久保 柏倉浄水場地内	[28] 中之沢 室沢浄水場地内	[26] 苗ヶ島・苗ヶ島原 苗ヶ島町集落センター
		採水場所	－	－	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	粕川町室沢	苗ヶ島町
		採水年月日	－	－	2026/8/24	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3
		前日天候	－	－	曇	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	雨	雨	雨	雨	雨
		気温	－	－	31.5	22.8	21.7	21.6	22.8	23.8
		水温	－	－	23.0	25.7	25.2	18.2	18.6	20.3
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	ー	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	ー	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	ー	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	ー	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.5	0.8	1.4	2.1	1.4	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	ー	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	ー	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	ー	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	ー	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	ー	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	ー	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	ー	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	ー	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	ー	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	ー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	ー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	ー	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	ー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	ー	6.6	6.0	6.2	5.8	5.7
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	ー	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.4	2.6	2.4	5.3	2.2	2.1
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	ー	51	53	50	48	47
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	ー	115	116	122	121	124
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	ー	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	ー	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	ー	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.6	7.5	7.3	7.3
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.29	0.22	0.47	0.43	0.37	0.26

１．「ー」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[9] 荻窪・県央第二 桂萱保育所	[10] 荻窪泉沢高区・県央第二 谷地沼親水ふるさと公園	[21] 堀越第１・県央第二 茂木運動公園	[22] 堀越第２・県央第二 前沖公園	[20] 滝窪・横沢 横沢多目的集会センター	[47] 湯之沢 湯之沢浄水場地内
		採水場所	－	－	上泉町	江木町	茂木町	樋越町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	－	－	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	雨	雨	雨	雨	雨	雨
		気温	－	－	22.3	22.1	22.0	21.8	24.2	19.5
		水温	－	－	25.5	27.6	25.3	24.6	22.0	18.8
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	1.7	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.20	0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.019	0.023	0.021	0.019	0.008	0.003
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.023	0.028	0.026	0.023	0.014	0.003
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.018	0.020	0.018	0.017	0.007	0.002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.9	5.3	5.0	4.9	9.2	3.9
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	7.3	6.8	6.6	17.3	1.5
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	20	24	21	21	58	24
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	48	54	51	46	132	88
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.32	0.24	0.33	0.34	0.30	0.29

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[11] 荻窪泉沢高区・県央第二 西大室町地内	[17] 敷島･野中･下細井･県央第一.二 笊井公園	[12] 泉沢低区・県央第一.二 国指定史跡女堀	[30] 月田・県央第二 粕川総合グランド	[31] 稲里・県央第二 込皆戸集会所	[18] 東金丸第1 東金丸第2浄水場地内
		採水場所	－	－	西大室町	笊井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	滝窪町
		採水年月日	－	－	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	－	－	雨	雨	雨	雨	雨	雨
		気温	－	－	21.2	23.5	22.5	21.2	22.0	22.1
		水温	－	－	24.5	24.0	24.5	27.5	24.9	16.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.3	1.8	1.3	0.5	1.4	1.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.20	0.15	0.20	0.08	0.08	0.06
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10.3	10.6	10.3	9.9	7.8	3.0
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000005	0.000004	0.000004	0.000002	0.000003	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.7	7.6	7.7
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.36	0.23	0.32	0.24	0.29	0.30

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	[19] 東金丸第2 堀越受水場地内	[25] 大脇・県央第二 宮城総合運動公園	[27] 鼻毛石・県央第二 大前田運動公園	[29] 室沢・県央第二 稲里浄水場地内	[33] 敷島･野中･下細井･県央第一.二 三俣町五反田公園	[35] 西大河原 西大河原集落センター
		採水場所	－	－	堀越町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/27	2026/8/20
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	晴
		当日天候	－	－	雨	雨	雨	雨	雨	晴
		気温	－	－	22.0	21.0	21.2	22.0	20.3	27.4
		水温	－	－	27.0	22.9	24.8	22.3	22.5	18.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.5	3.3	0.9	1.1	2.7	1.2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	10.3	7.5	7.3	13.6	2.1
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000009	0.000008	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.4	0.3	0.3	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.0	7.3
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.30	0.29	0.39	0.40	0.35	0.35

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 給水栓名（水系）	単位	水質基準値	［36］ 沼の窪 第19分団3部詰所	［37］ 上西峰 漆窪公園	［38］ 山口 山口地区農村公園	［39］ 赤城山・県央第二 甲申川親水公園	［40］ 田島 原中故郷公園	［41］ 竜ノ口 富士見町赤城山地内
		採水場所	－	－	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	31.5	29.3	29.2	30.2	29.1	28.2
		水温	－	－	18.7	22.9	19.2	25.6	21.3	22.1
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	0.3	0.9	0.8	1.0	0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.06	0.06未満	0.07	0.08
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.8	1.8	2.0	8.0	10.2	3.1
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000003	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	0.4	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.35	0.40	0.33	0.38	0.44	0.30

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【給水栓】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[42] 芦ヶ関 高松会館	[43] 横阿内 八幡浄水場地内	[44] 大松山 徳澤会館	[45] 八幡 時東住民センター	[46] 大洞 あかぎ広場
		採水場所	－	－	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20	2026/8/20
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	29.8	29.9	30.7	29.9	21.0
		水温	－	－	20.0	18.0	22.3	22.5	15.7
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.6	0.8	3.3	0.6	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	―	―	―	―	―
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	―	―	―	―	―
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	―	―	―	―	―
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	―	―	―	―	―
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	―	―	―	―	―
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	―	―	―	―	―
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	―	―	―	―	―
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	―	―	―	―	―
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	―	―	―	―	―
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	3.8	11.0	4.3	1.6
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	―	―	―	―	―
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	―	―	―	―	―
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.38	0.37	0.31	0.36	0.27

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号