

水質検査結果【浄水場】 令和8年5月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[9] 金丸第1浄水場	[8] 金丸第2浄水場	[11] 芳賀浄水場	[10] 小坂子浄水場	[12] 小坂子第1配水場	[25] 大脇配水場
		採水場所	-	-	金丸町	金丸町	嶺町	小坂子町	小坂子町	柏倉町
		採水年月日	-	-	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	19. 1	21. 5	21. 8	24. 0	22. 0	21. 5
		水温	-	-	13. 9	14. 1	15. 6	12. 4	12. 9	16. 6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1. 4	0. 5	0. 7	0. 8	0. 8	3. 2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	0. 08未満	0. 08未満	0. 08	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 01未満	0. 01	0. 26	0. 02	0. 02	0. 09
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	21	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	22	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 004	0. 008	0. 008	0. 002
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 004	0. 006	0. 007	0. 002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	27	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 007	0. 010	0. 010	0. 002
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 004	0. 006	0. 007	0. 002
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 02	0. 02	0. 01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6. 6	6. 4	13. 9	5. 3	5. 3	12. 0
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 002
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3. 6	2. 2	10. 7	5. 1	5. 1	9. 6
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	50	50	44	25	27	71
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	122	113	111	61	64	162
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	46	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2未満	0. 2未満	0. 2	0. 4	0. 3	0. 2未満
	48	p H値	-	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3
	49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
	52	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0. 28	0. 40	0. 43	0. 45	0. 31	

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】										
令和8年5月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[27] 苗ヶ島原配水場	[29] 室沢浄水場	[30] 月田浄水場	[16] 泉沢配水場	[42] 鼻毛石受水場配水	[23] 堀久保浄水場
		採水場所	－	－	苗ヶ島町	粕川町室沢	粕川町月田	泉沢町	鼻毛石町	柏倉町
		採水年月日	－	－	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/18
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	20.0	19.7	23.6	23.2	20.2	22.4
		水温	－	－	14.2	14.6	18.2	14.1	13.2	15.0
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4	1.0	0.5	1.0	0.6	2.1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.006	0.004	0.008	0.007	0.001未満
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.008	0.007	0.011	0.009	0.001未満
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.005	0.003	0.008	0.007	0.002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.8	5.9	13.9	5.4	4.9	6.1
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.1	4.5	8.3	7.0	4.5	5.4
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	49	30	35	31	24	53
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123	79	113	67	61	116
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.4	0.4	0.2未満
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.3	7.6	7.7	7.1	7.5	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.33	0.38	0.37	0.39	0.43	0.36

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】										
令和8年5月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[24] 柏倉浄水場	[22] 二本木浄水場	[26] 苗ヶ島配水場	[46] 湯之沢浄水場	[32] 西大河原浄水場	[33] 沼の窪浄水場
		採水場所	－	－	柏倉町	柏倉町	苗ヶ島町	苗ヶ島町	富士見町赤城山	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/21	2026/5/21
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	雨	雨
		気温	－	－	24. 8	25. 5	24. 8	19. 0	17. 9	18. 0
		水温	－	－	16. 6	14. 5	15. 2	12. 1	13. 4	13. 7
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3. 8	1. 4	1. 4	1. 1	1. 2	0. 4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 10	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01	0. 02
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
	15	1，4－ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	22	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満	0. 06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	27	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	13. 3	5. 9	5. 7	3. 8	5. 6	6. 5
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 003	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10. 1	2. 4	2. 1	1. 5	2. 1	1. 9
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	81	53	49	25	38	44
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	179	117	119	90	115	121
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	46	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満	0. 3	0. 2未満	0. 2未満
	48	p H値	－	5. 8～8. 6	7. 3	7. 7	7. 3	7. 1	7. 4	7. 5
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
	52	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0. 32	0. 33	0. 35	0. 30	0. 32	0. 36

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【浄水場】							
令和8年5月							
区分	項目 No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[35] 山口浄水場	[34] 上西峰浄水場	[36] 田島浄水場
		採水場所	－	－	富士見町山口	富士見町石井	富士見町田島
		採水年月日	－	－	2026/5/21	2026/5/21	2026/5/21
		前日天候	－	－	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	雨	雨	雨
		気温	－	－	18.9	17.0	19.5
		水温	－	－	14.6	14.2	15.3
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	0.3	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.07
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	－	－	－
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.006
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.005
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.008
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.004
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.7	7.3
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.9	1.7	7.9
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43	42	33
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	109	120	90
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－
	43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.3
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.34	0.33	0.41

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)