水質検査結果【浄水場】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[9] 金丸第1浄水場	[8] 金丸第2浄水場	[11] 芳賀浄水場	[10] 小坂子浄水場	[12] 小坂子第1配水場	[25] 大脇配水場
		採水場所	－	－	金丸町	金丸町	嶺町	小坂子町	小坂子町	柏倉町
		採水年月日	－	－	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	25.0	25.6	27.5	29.8	29.0	25.1
		水温	－	－	14.4	15.3	19.8	20.2	20.8	19.1
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4	0.5	0.8	1.1	1.2	3.3
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.25	0.03	0.03	0.10
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.009	0.014	0.014	0.003
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.004	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.014	0.020	0.020	0.004
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.005	0.009	0.012	0.003
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.005	0.005	0.001
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.03	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.6	6.4	13.9	6.7	6.7	12.7
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.6	2.2	11.9	7.3	7.4	10.1
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51	49	50	36	37	75
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	137	126	144	94	98	181
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.5	0.5	0.2
	48	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.48	0.42	0.34	0.33	0.37	0.31

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【浄水場】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[27] 苗ヶ島原配水場	[29] 室沢浄水場	[30] 月田浄水場	[16] 泉沢配水場	[42] 鼻毛石受水場配水	[23] 堀久保浄水場
		採水場所	－	－	苗ヶ島町	粕川町室沢	粕川町月田	泉沢町	鼻毛石町	柏倉町
		採水年月日	－	－	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/6
		前日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	25.8	28.2	30.1	29.1	27.6	28.0
		水温	－	－	15.7	20.0	21.3	21.5	21.0	15.4
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.4	1.1	0.5	1.3	0.9	2.1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.03	0.06	0.03	0.03	0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.07	0.15	0.06未満	0.06未満
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.012	0.006	0.016	0.013	0.001未満
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.016	0.010	0.024	0.017	0.001未満
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.011	0.005	0.010	0.012	0.002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.004	0.002	0.006	0.004	0.001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.03	0.03	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.8	6.9	14.9	7.1	6.3	6.1
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.1	6.5	9.7	9.2	6.6	5.3
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	48	37	35	42	36	51
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	134	109	138	114	102	122
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.4	0.2	0.6	0.5	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.5	7.7	7.3	7.4	7.3
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.33	0.33	0.28	0.32	0.36	0.33

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【浄水場】　　令和8年8月

区分	項目No.	［検査地点番号］ 浄水場名	単位	水質基準値	［24］ 柏倉浄水場	［22］ 二本木浄水場	［26］ 苗ヶ島配水場	［46］ 湯之沢浄水場	［32］ 西大河原浄水場	［33］ 沼の窪浄水場
		採水場所	－	－	柏倉町	柏倉町	苗ヶ島町	苗ヶ島町	富士見町赤城山	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2026/8/6	2026/8/6	2026/8/6	2026/8/6	2026/8/13	2026/8/13
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	雨	雨
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	雨	雨
		気温	－	－	29.8	30.2	30.0	23.3	21.9	22.8
		水温	－	－	17.9	15.0	16.4	15.6	13.5	14.4
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.8	1.4	1.4	1.3	1.2	0.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.10	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.02
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	13.5	6.0	5.7	4.0	5.6	6.7
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10.2	2.4	2.1	1.5	2.1	1.8
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	81	52	48	25	37	42
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	183	122	124	93	116	124
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満
	48	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.6	7.3	7.2	7.3	7.3
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.34	0.31	0.31	0.30	0.34	0.33

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果【浄水場】　　令和8年8月

区分	項目No.	[検査地点番号] 浄水場名	単位	水質基準値	[35] 山口浄水場	[34] 上西峰浄水場	[36] 田島浄水場
		採水場所	－	－	富士見町山口	富士見町石井	富士見町田島
		採水年月日	－	－	2026/8/13	2026/8/13	2026/8/13
		前日天候	－	－	雨	雨	雨
		当日天候	－	－	雨	雨	雨
		気温	－	－	24.8	22.5	24.5
		水温	－	－	15.6	15.4	21.8
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.8	0.3	0.9
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.08
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.06
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.009
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.005
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001
	27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.013
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.008
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	36	銅及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.8	8.6
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.0	1.8	9.5
	40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	45	41	37
	41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	126	123	103
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.4
	48	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.34	0.34	0.42

１．「－」は、測定をしていないことを示します
２．　検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号