様式第６号（第９条関係）

液化石油ガス設備工事概要書【容器（貯蔵能力 1,000 kg以上～3,000 kg未満）】

届出の内容	液化石油ガス販売事業者（予定）	
新設 ・ 変更	登録番号	事業者名称・販売所名称

工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入）

氏名	免状交付地	設備士免状No.	直近の講習受講年月日
	都道府県		年 月 日

供給設備の概要

項目	対応事項		
(1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97m 第二種保安物件 11.31m	高さ	壁厚	構造
(2) 火気施設との距離	・水平距離（ m） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、その他 ） ・５m以内の場合の措置（ ）		
(3) 容器の腐食防止措置	イ 床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ その他（ ）		
(4) 容器の転落、転倒等による損傷防止措置	イ チェーン ロ その他（ ）		
(5) 滞留防止措置	・容器置場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。		
(6) 屋根又は遮へい板	イ 屋 根（不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（ 〃 ）		
(7) 消火設備	イ 消火器 個 ロ その他（ ）		
(8) 強制気化装置	イ あり ロ なし ※イの場合、型式認定合格証を添付すること。		

ガス漏れ警報器	設置年月日	メーカー・型式・機種名等	設置個数

施工後の表示（掲示したものと同様に記入）	工事事業者の氏名又は名称	連絡先	施工年月日又は工事番号

配管の状況	(1) 配管がすべて露出 (2) すべて又は一部が埋設	(2)の場合、埋設管の腐食防止措置

添付書類

1 案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

2 供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）及び障壁等の構造図
※火気距離、保安距離、火気施設距離等明記

3 配管図（アイソメ図）

4 気密試験結果（自記圧力計記録）

5 写真 供給設備（容器、容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒票、屋根、さく、へい等）
消費設備（ガス漏れ警報装置）