別記2

{
製造所
一般取扱所
}
 点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動確認）		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
架 構 等	支 柱 、 は り	亀裂、損傷の有無	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動による確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
屋 外 設 備 の 囲 い 、 流 出 防 止 措 置 、 地 盤 面		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
た め ま す 、 排 水 溝 、 油 分 離 装 置		亀裂、損傷等の有無	目視		

		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の飛散防止措置等	漏れ防止設備 (二重缶、二重配管等)	滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	あふれ防止設備 (戻り管、波返し、フロー ートスイッチ、樋等)	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視又は作動確認		
	飛散防止設備 (ブース、受皿、囲い等)	滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視又は作動確認		
加熱・冷却・乾燥交換装置	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	本体部 (ジャケット、コイル等を含む。)	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視		
	アース	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	安全装置 (安全弁、温度上(下)限警報装置)	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認 ※注3		

計測装置	計量装置	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	温度計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	圧力計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
液面上(下)限 警報装置	損傷の有無	目視			
	作動状況の適否	手動等による確認			
	制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
送風装置	ファン、ト	変形、損傷の有無	目視		
		損傷の有無	目視		
	電動機	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	ギヤボックス	漏油の有無	目視		
		油量の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	散水装置	配管、ノズル	腐食、変形、損傷の有無	目視	
散水状況の適否			目視		
固定状況の適否			目視		
ポンプ、機		変形、損傷の有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		

反 本 体 部 (ジャケット、コイル、シール部等を含む。) ア ー ス 攪 電 動 機 (駆 動 機) 拌 減(加)速機、ギヤボックス等 置 羽根、シャフト等 シ ル ポ ン プ	装 置	アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視		
		ライニング等の状況及び損傷の有無	目視		
	シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	攪 電 動 機 (駆 動 機)	損傷の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	拌 減(加)速機、ギヤボックス等	漏油の有無及び油量の適否	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
置 羽根、シャフト等	変形、損傷の有無	目視			
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
シ ル ポ ン プ	漏油の有無	目視			
	変形、損傷の有無	目視			
	油量の適否	目視			
ル ポ ン プ	漏えいの有無	目視			

装 置		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	アキュムレーター、 フィルター、 クーラー等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
機能の適否		目視			
安 全 装 置	安 全 弁	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
		固定状況の適否	目視		
	破 壊 板	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	緊 急 放 出 (遮 断) 弁	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	通 気 管	腐食、損傷の有無	目視		
		引火防止網の脱落、目づまり等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	液 封 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		液量の適否	目視		
等 反 応 停 止 剤 等 供 給 装 置	漏えいの有無	目視			
	腐食、損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
計 測 装 置	計 量 装 置 (液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む。)	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
温 度 計	損傷の有無	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
圧 力 計	損傷の有無	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		

		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
加 熱 装 置	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		沈下の有無	目視			
		支柱取付部の目地外れの有無	目視			
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	本 体 部 (加熱釜、加熱管、炉壁を含む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視			
	ア ー ス	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	バ ー ナ ー 等 熱 源 設 備	漏えいの有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		機能の適否	目視			
	安 全 装 置 (遮 断 弁)	腐食、損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
	測 装 置	圧 力 計	損傷の有無	目視		
取付部のゆるみ等の有無			目視			
作動、指示状況の適否			目視			
測 装 置	熱 源 監 視 装 置	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
火災を防止するための付属設備	損傷の有無	目視				
	固定状況の適否	目視				
	機能の適否	作動確認				
	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視			

乾		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		沈下の有無	目視			
		支柱取付部の目地外れの有無	目視			
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	本 体 部 (視窓を含む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		飛散等の有無	目視			
		保温材の損傷、脱落等の有無	目視			
		駆動部、固定部の作動状況	目視及び作動確認			
	燥	計	温度計	損傷の有無	目視	
				取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視		
測		減 圧 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
装		乾 湿 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
置	安 全 装 置 (過熱防止装置、警報装置等)	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
附 属 設 備	熱風等送風装置	機能の適否	作動確認			
		ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
		ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視及び作動確認			
	集 塵 装 置	空気加熱器の損傷、腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
		ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
	ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視及び作動確認				

蒸 留 粉 砕 出 備 置	ア ー ス		エアフィルターの汚損、目づまり等の有無	目視			
			断線の有無	目視			
			取付部のゆるみ等の有無	目視			
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	基 礎 、 架 台 、 支 柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
			塗装状況及び腐食の有無	目視			
			沈下の有無	目視			
			支柱取付部の目地外れの有無	目視			
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		本 体 部 (ジャケット、コイル、シール部等を含む)		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
				変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
			保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視			
			ライニング等の状況及び損傷の有無	目視			
			シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	ア ー ス		断線の有無	目視			
			取付部のゆるみ等の有無	目視			
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
攪 拌 装 置	電 動 機 (駆 動 機)		損傷の有無	目視			
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
減(加)速機、ギヤボックス等		漏油の有無及び油量の適否	目視				
		変形、損傷の有無	目視				
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視				

置		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	羽根、シャフト等	変形、損傷の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
シ ー ル 装 置	オイルタンク	漏油の有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		油量の適否	目視			
	ポンプ	漏えいの有無	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	アキュムレーター、フィルター、クーラー等	漏えいの有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		機能の適否	目視			
	安 全 装 置 等	安全弁	腐食、損傷の有無	目視		
			機能の適否	作動確認※注3		
			固定状況の適否	目視		
破壊板		腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
緊急放出弁 (遮断)		腐食、損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
通気管		腐食、損傷の有無	目視			
		引火防止網の脱落、目づまり等の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
液封装置		腐食、損傷の有無	目視			
		液量の適否	目視			
計	計量装置 (液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む。)	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
測	温度計	損傷の有無	目視			

装 置	装	取付部のゆるみ等の有無	目視			
		計器の作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
		損傷の有無	目視			
	置	圧 力 計	取付部のゆるみ等の有無	目視		
			計器の作動、指示状況の適否	目視		
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
粉 砕 装 置	基礎、架台、支柱	塗装状況及び腐食の有無	目視			
		沈下の有無	目視			
		支柱取付部の目地外れの有無	目視			
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		飛散等の有無	目視			
	本 体 部	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		異常発熱の有無	目視			
		断線の有無	目視			
	ア ー ス	取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
		損傷の有無	目視			
	駆	電 動 機	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
漏油の有無及び油量の適否			目視			
置 動 部	減（加）速機 ギヤボックス	変形、損傷の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			

備	加	設	油	圧	装	置	異音、異常振動、異常発熱の有無	目視							
							羽根、シャフト、ロール、切削歯等	変形、損傷の有無	目視						
								固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視						
							集 塵 装 置	漏えい、飛散の有無	目視						
								機能の適否	作動確認						
								ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視						
								ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視及び作動確認						
								エアフィルター汚損、目づまり等の有無	目視						
							安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視						
								固定状況の適否	目視						
								機能の適否	作動確認						
							計 測 装 置 (静電気測定器、温度計、圧力計、回転計等)	損傷の有無	目視						
								取付部のゆるみ等の有無	目視						
								作動、指示状況の適否	目視						
							備	加	設	油	圧	装	置	本	体
塗装状況及び腐食の有無	目視														
沈下の有無	目視														
支柱取付部の目地外れの有無	目視														
アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト														
漏えいの有無	目視														
変形、亀裂、損傷の有無	目視														
塗装状況及び腐食の有無	目視														
ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト														
保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視														
ライニング等の状況及び損傷の有無	目視														
シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視														
油 圧 装 置	漏えいの有無	目視													
	変形、亀裂、損傷の有無	目視													

圧 力 発 生 装 置	圧 力	塗装状況及び腐食の有無	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	発 生	コンプレッサー (電動機を含む。)	漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			駆動部等の給油状況の適否	目視		
	装 置	加 圧 ポ ン プ	ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	ア ー ス		断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	安 全 装 置		腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
機能の適否			作動確認			
計 測 装 置	(温度計、圧力計、液面計、回転計等)	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
危 険 物 を	吸 収	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視		
	本 体 部	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
	(ジャケット、コイ					

取 吸 り 着 扱 等 う の 設 塔 備 槽 ・ 類 機 器 攪 拌 ・ 混 合 設 備	ル等を含む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視			
	ア ー ス		断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	安 全 装 置	(通気管、液面上（下）限警報装置等)	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	計 測 装 置	(液面計、流量計等)	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
	基 礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
	本 体 部 (ジャケット、コイル、シール部等を含む。)		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
塗装状況及び腐食の有無			目視又は計器による肉厚測定			
ボルト等のゆるみ等の有無			目視又はハンマーテスト			
保温（冷）材の損傷、脱落等の有無			目視			
ライニング等の状況及び損傷の有無			目視			
シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無			目視			
ア ー ス				断線の有無	目視	
	取付部のゆるみ等の有無	目視				

機 器 部 送	機 器 部 送		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
		電 動 機 (駆 動 機)	損傷の有無	目視			
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
		駆 動 部	減 (加) 速機、ギヤボックス	漏油の有無及び油量の適否	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
				軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		羽根、シャフト等	変形、損傷の有無	目視			
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
			固定状況の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
		計 測 装 置 (温度計、圧力計、液面計、回転計等)	損傷の有無	目視			
			取付部のゆるみ等の有無	目視			
			作動、指示状況の適否	目視			
			制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
		基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
			塗装状況及び腐食の有無	目視			
沈下の有無	目視						
支柱取付部の目地外れの有無	目視						
アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト						
本 体 部 (外装、ローラー、ベルト、バケット、チェーン、スクリーシャフト、シユ	漏えい、飛散等の有無	目視					
	変形、亀裂、損傷の有無	目視					
	塗装状況及び腐食の有無	目視					

設 備 機 器 (コ ン ベ ア ・ ダ ク ト 等) 分 離 設 備		ト等を含む。)	ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマー テスト		
	駆 動 部	電 動 機 (送風機を含む。)	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱 落等の有無	目視又はハンマー テスト		
			軸受部、回転部等の給油状 況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱 の有無	目視		
		減(加)速機、 ギヤボックス	漏油の有無及び油量の適否	目視		
	変形、損傷の有無		目視			
	固定ボルト等のゆるみ、脱 落等の有無		目視又はハンマー テスト			
	軸受部、回転部等の給油状 況の適否		目視			
	異音、異常振動、異常発熱 の有無		目視			
	ア ー ス	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定			
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	計 測 装 置 (温度計、圧力計、 回転計、電圧電流計 等)	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
		制御部への指示及び機能の 適否	目視及び機能試験			
基 礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視				
	塗装状況及び腐食の有無	目視				
	沈下の有無	目視				
	支柱取付部の目地外れの有 無	目視				
	アンカーボルト等のゆるみ 、脱落等の有無	目視又はハンマー テスト				
本 体 部 (駆動部、防振装置 を含む。)	漏えい、飛散等の有無	目視				
	変形、亀裂、損傷の有無	目視				
	塗装状況及び腐食の有無	目視				

機 器 (遠心分離機・ ストレーナー等)	ア ー ス	ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト			
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
		機能の適否	目視及び機能試験			
	ア ー ス	断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	計 測 装 置 (温度計、圧力計、 回転計等)	損傷の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		作動、指示状況の適否	目視			
	充 て ん 口 設 備 機 器	基 礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
沈下の有無			目視			
支柱取付部の目地外れの有無			目視			
アンカーボルト等のゆるみ等の有無			目視又はハンマーテスト			
充 て ん 口 (フィルター、スト レーナーを含む。)		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		変形、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		機能の適否	作動確認			
計 量 装 置 (流量計、秤量計、液 面計、充てん台等)	漏えいの有無	目視				
	損傷の有無	目視				
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	作動、指示状況の適否	目視				
	制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験				
ア ー ス	断線の有無	目視				

その他危険物を取り扱う設備・機器（グラビア印刷・塗装設備・接着剤塗布機・金属熱処理設備・アセチレン発生装置等）	シ ー マ ー 等	取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
		変形、損傷の有無	目視			
		機能の適否	目視			
		安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
	機能の適否		作動確認			
	基礎、架台、柱支	本 体 部 等	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
ア ー ス		漏えいの有無	目視			
		変形、亀裂、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
安 全 装 置 (緊急停止装置、静電気除去装置等を含む。)		断線の有無	目視			
		取付部のゆるみ等の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
計 測 装 置 (温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等)		腐食、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
計 測 装 置 (温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等)		損傷の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	作動、指示状況の適否	目視				
基 礎	タンクの不等沈下	不等沈下の有無	目視			
	犬走り、法面及びコンクリートリングの損傷の有無	目視				

二 十 号 内 タ に ン あ ク る タ ン ク 等	屋 外		水抜管の目づまりの有無	目視			
		架 台 、 支 柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視			
	内 タ に ン あ ク る タ ン ク 等	本 体 部 (ジャケット、コイル、シール部等を含む。)		漏えいの有無	目視		
				変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
				ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
				保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視		
				強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無	目視		
	ン ク 等	ノ ズ ル (水 抜 管 を 含 む 。) 、 マ ン ホ ール 等		漏えいの有無	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				取付けボルトの折損等の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
	階	段		変形、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
	ア ー ス		断線の有無	目視			
			取付部のゆるみ等の有無	目視			
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
	防 油 堤 等	防 油 堤 等		亀裂、損傷等の有無	目視		
				目地の脱落等の有無	目視		
			波打ち、傾斜等の有無	目視(著しい場合はレベル計等による測定)			
			基礎部分の洗掘の有無	目視			
			堤内雑草、その他不必要な物件の存置の有無	目視			
油	水 抜 弁		開閉状況の適否	目視			
			損傷の有無	目視			
			泥等のつまりの有無	目視			

堤		機能の適否	作動確認		
		開閉状況確認装置の機能の適否	作動確認		
	排水溝、 ためます等	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
	防油堤の階段 及び点検歩廊	変形、損傷の有無	目視		
地下 にある タンク	上部スラブ	亀裂、崩没、不等沈下の有無	目視		
	タンク本体	漏えいの有無	※注1		
	漏えい検査管	変形、損傷、土砂等の堆積の有無	※注2		
ミ キ サ ー		漏えいの有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
シ ン ク	オイルタンク	漏油の有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		油量の適否	目視		
ポ ン プ		漏えいの有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
装 置	アキュムレーター、 フィルター、クーラー等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		機能の適否	目視		
通 気 管		引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無	目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）		
		弁の作動状況	作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）		
		管内障害物の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		

安 全 装 置		腐食、損傷の有無	目視		
		作動状況の適否	取り外し等による 機能試験		
計 測 装 置	液量自動表示装置	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	温 度 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	圧 力 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	液面上(下)限 警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	注 入 口	閉鎖時の漏えいの有無	目視		
変形、損傷の有無		目視			
接地電極損傷の有無		目視			
接地抵抗値の適否		接地抵抗計による 測定			
注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、損傷等の有無	目視			
	滞油、滞水、土砂等の堆積 の有無	目視			
	油種別表示の有無	目視			
配 管 ・	配 管 (可撓部を含む。)	漏えいの有無	目視又は埋設配管 にあつては※注1		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視(著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測定)		
		保温(冷)材の損傷、脱 落等の有無	目視※注4		
		地盤面との離隔状況	目視		
バ ル	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知 器等による検知		
		損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	目視		

ブ ラ ッ ク 、 サ ポ ー ト	フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	変形、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
電 気 防 食 設 備	端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無	目視		
	防食電位（電流）の適否	電位計による測定		
電 動 機 (駆 動 機)	損傷の有無	目視		
	固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
	軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
	異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
ポ ン プ	漏えいの有無	目視		
	変形、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定ボルト等の腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
	流量及び圧力の適否	目視		
	異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
ア ー ス	断線の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
電 気 設 備	変形、損傷の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	機能の適否	目視及び作動確認		
照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器	損傷の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	配線結合部のゆるみ等の有無	目視		

備	ア	ース	機能の適否	目視及び作動確認				
			断線の有無	目視				
			取付部のゆるみ等の有無	目視				
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				
制	御	装	置	等	制御系計器の損傷の有無	目視		
					制御盤の固定状況の適否	目視		
					制御系（温度、圧力、流量等）の機能の適否	作動確認又はシークェンス試験による。		
					監視設備の機能の適否	作動確認		
					警報設備の機能の適否	作動確認		
避	雷	設	備	突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視			
				避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無	目視			
				接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標	識	・	掲	示	板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視	
消	火	設	備	消火器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
				消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警	報	設	備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
				自動火災報知設備	損傷の有無	目視		
				以外の警報設備	機能の適否	作動確認		
そ	の	他						

注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年3月18日付け消防危第33号）により点検すること。

注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。

注3 消防法、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法が適用される安全弁については、作動確認の時期を高圧ガス保安法又は労働安全衛生法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作動検査を行った場合は作動確認を行ったものとする。

注4 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。