地下タンク在庫及び漏えい検査管点検表　（タンクNo.　　　　　）　単位：L

月	漏えい検査管の点検	前日営業終了後の実在庫量	ローリーからの受入数量	計量機からの吐出量	計算在庫量	営業終了後の実在庫量	当日の増減	計量機からの吐出量累計	累計増減量	累計増減率
	1週間に1回以上実施	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					（A＋B－C）		（E－D）	（前日のG＋C）	（前日のH＋F）	（H÷G）％
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
合計										

備　考　「 I 」の値が1％以内であることは、1／100以上の精度で在庫管理を行っていることと同義